

108年12月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	濁度(NTU)	色度(鉑銹單位)	亞硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮(mg/L)	硫酸鹽(mg/L)	氨氮(mg/L)	總硬度(mg/L)	總溶解固體量(mg/L)	自由有效餘氯(mg/L)	氫離子濃度指數	
			6	100	2	5	0.1	10	250	0.1	300	500	0.2~1	6~8.5	
108.12.02	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.24	75.5	ND	208	295	0.6	8	合格
108.12.02	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	11	0.1	<5	ND	0.26	71.3	ND	196	268	0.36	8.2	合格
108.12.02	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.15	75	ND	202	286	0.36	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	89.1	ND	198	284	0.39	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	1	0.15	<5	ND	0.15	111	ND	208	304	0.38	8	合格
108.12.02	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	83.7	ND	202	284	0.46	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	50	0.05	<5	ND	0.23	82.8	ND	206	285	0.43	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	2	0.15	<5	ND	0.26	85.1	ND	200	250	0.41	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	92.6	ND	219	312	0.53	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.17	80	ND	204	304	0.41	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	芳溪路2段63號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.14	77.4	ND	202	287	0.35	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.26	75.9	ND	198	258	0.42	8.2	合格
108.12.02	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	2	0.1	<5	ND	0.15	78.9	ND	206	267	0.34	8	合格
108.12.02	芳苑鄉	芳溪路王功段300號	<1	2	0.05	<5	ND	0.14	80.1	ND	208	298	0.36	8	合格
108.12.02	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	1	0.1	<5	ND	0.14	79	ND	206	290	0.38	8.1	合格
108.12.02	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.17	83	ND	208	280	0.48	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	8	0.1	<5	ND	ND	4.6	ND	134	223	0.49	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	中山路47號	<1	6	0.1	<5	ND	ND	15.2	ND	146	230	0.48	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	中正路480號	<1	1	0.1	<5	ND	0.01	9.3	ND	132	225	0.53	8.1	合格
108.12.03	鹿港鎮	平等路27號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.03	ND	ND	115	232	0.53	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.04	ND	ND	121	218	0.51	7.8	合格
108.12.03	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	ND	ND	136	224	0.58	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.04	ND	ND	117	228	0.56	7.9	合格
108.12.03	鹿港鎮	漳州街30號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.04	ND	ND	115	212	0.51	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	民權路78號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	4.2	ND	132	234	0.48	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	中山路371號	<1	7	0.1	<5	ND	ND	6.2	ND	138	228	0.45	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	中正路275號	<1	4	0.1	<5	ND	0.02	4.4	ND	134	212	0.6	8.1	合格
108.12.03	鹿港鎮	中正路281-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	2.6	ND	134	208	0.58	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	安順街19號	<1	1	0.1	<5	ND	0.02	ND	ND	132	220	0.58	8	合格
108.12.03	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	4.1	ND	134	232	0.45	8	合格
108.12.03	福興鄉	沿海路5段311號	<1	4	0.1	<5	ND	ND	32.2	ND	174	255	0.47	8	合格
108.12.03	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	30.4	ND	166	255	0.5	8	合格
108.12.04	秀水鄉	彰水路2段60號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	19.3	ND	178	238	0.57	7.9	合格
108.12.04	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.03	11.4	ND	158	228	0.57	8	合格
108.12.04	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.25	<5	ND	ND	17.1	ND	178	240	0.55	7.8	合格
108.12.04	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	6	ND	160	208	0.56	7.9	合格
108.12.04	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	1	0.05	<5	ND	0.04	10.7	ND	159	228	0.63	8	合格
108.12.04	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	1	0.1	<5	ND	0.02	9.8	ND	162	245	0.58	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	1	0.15	<5	ND	ND	14.4	ND	163	252	0.57	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	彰水路2段218-2號	<1	12	0.3	<5	ND	ND	12.4	ND	163	243	0.59	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	埔鹽鄉彰水路2段292號	<1	6	0.1	<5	ND	ND	12.8	ND	167	248	0.51	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	12	0.2	<5	ND	ND	117	ND	169	230	0.56	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	13	0.1	<5	ND	ND	13.8	ND	165	238	0.57	7.9	合格
108.12.04	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	4	0.15	<5	ND	0.01	14.1	ND	165	248	0.56	7.9	合格
108.12.04	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.4	<5	ND	ND	18.3	ND	181	245	0.52	7.8	合格
108.12.04	福興鄉	萬豐村彰水路21號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	20.1	ND	186	257	0.57	7.9	合格
108.12.04	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	17.8	ND	178	252	0.58	7.7	合格
108.12.04	福興鄉	三汴村彰水路85號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	18.8	ND	183	252	0.57	7.9	合格