106年度彰化縣飲用水處理藥劑(次氯酸鈉)檢測結果彙整表

項目/品質	鎘(Cd) (mg/kg)	鉻(Cr) (mg/kg)	鉛(Pb) (mg/kg)	溴酸鹽(BrO_3^-) (mg/kg)	是否符合規定
	1ppm以下	2ppm以下	1ppm以下	50ppm以下	
花壇淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	2.69	是
大村淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	17.90	是
大村第二淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	16.90	是
溪湖第一淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	15.4	是
溪湖第二淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	11.5	是
福興淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	15.90	是
竹塘淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	21.70	是
二林淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	14.30	是
芳苑淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	7.52	是
埔心淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	5.28	是
永靖淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	11.90	是
北斗淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	9.56	是