

107年度彰化縣飲用水處理藥劑(次氯酸鈉)檢測結果彙整表

項目/品質	鎘(Cd) (mg/kg)	鉻(Cr) (mg/kg)	鉛(Pb) (mg/kg)	溴酸鹽(BrO ₃ ⁻) (mg/kg)	是否符 合規定
	1ppm以下	2ppm以下	1ppm以下	50ppm以下	
社頭淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	15.1	是
清水岩淨水場	<0.03	0.41	<0.24	8.13	是
田中淨水場	<0.03	0.20	<0.24	8.07	是
彰化第三淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	5.71	是
和美淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	12.2	是
全興淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	11.0	是
鹿港淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	10.7	是
打鐵厝淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	11.7	是
秀厝淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	11.9	是
員林第一淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	1.07	是
員林第二淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	5.97	是
員林第三淨水場	<0.03	<0.08	<0.24	12.5	是