

110年4月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉬單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
110.04.12	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	7	0.1	<5	ND	0.07	118	ND	267	430	0.65	8	合格
110.04.12	二林鎮	儒林路2段100號	<1	35	0.15	<5	ND	ND	116	ND	273	356	0.53	7.8	合格
110.04.12	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	1	0.1	<5	ND	0.08	123	ND	246	362	0.48	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	工區11路309號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	109	ND	240	304	0.51	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	1	0.05	<5	ND	0.11	99.9	ND	245	355	0.45	7.9	合格
110.04.12	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.11	107	ND	238	326	0.46	7.9	合格
110.04.12	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.12	113	ND	234	370	0.42	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	4	0.1	<5	ND	0.06	119	ND	256	434	0.55	7.9	合格
110.04.12	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.1	118	ND	251	401	0.52	7.8	合格
110.04.12	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.11	118	ND	245	398	0.46	7.9	合格
110.04.12	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	108	ND	243	346	0.52	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	113	ND	253	360	0.5	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.12	108	ND	245	356	0.44	7.9	合格
110.04.12	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	4	0.05	<5	ND	0.12	111	ND	244	365	0.35	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	2	0.05	<5	ND	0.11	121	ND	242	392	0.48	8	合格
110.04.12	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.1	113	ND	248	354	0.54	8	合格
110.04.13	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	24.3	ND	162	220	0.52	7.8	合格
110.04.13	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	45.9	ND	172	300	0.48	7.8	合格
110.04.13	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	2	0.05	<5	ND	ND	34.7	ND	175	225	0.48	7.9	合格
110.04.13	秀水鄉	埔崙村章水路2段149號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	39.7	ND	170	194	0.49	7.9	合格
110.04.13	秀水鄉	埔崙村章水路2段243號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	42.5	ND	172	296	0.52	7.8	合格
110.04.13	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	43.8	ND	170	244	0.5	7.8	合格
110.04.13	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	2	0.05	<5	ND	ND	37.1	ND	172	213	0.39	7.9	合格
110.04.13	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	37	ND	172	242	0.49	7.9	合格
110.04.13	埔鹽鄉	彰水路2段224-2號	<1	6	0.05	<5	ND	ND	36.2	ND	179	198	0.4	7.8	合格
110.04.13	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	37.8	ND	172	246	0.49	7.8	合格
110.04.13	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	1	0.05	<5	ND	ND	37.8	ND	166	208	0.5	7.9	合格
110.04.13	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	33.1	ND	181	284	0.47	7.9	合格
110.04.13	福興鄉	三汙村章水路85號	<1	1	0.05	<5	ND	ND	42	ND	166	275	0.45	7.9	合格
110.04.13	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	41.6	ND	168	304	0.44	7.8	合格
110.04.13	福興鄉	萬豐村章水路21號	<1	7	0.1	<5	ND	ND	33	ND	181	275	0.53	7.9	合格
110.04.13	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	26.7	ND	177	280	0.54	7.7	合格
110.04.14	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	20.6	ND	145	252	0.47	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	中山路47號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	35.1	ND	171	284	0.51	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	中正路275號	<1	1	0.1	<5	ND	0.04	96.1	ND	142	250	0.51	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	中正路282號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	87.8	ND	138	257	0.53	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	中正路480號	<1	3	0.05	<5	ND	0.02	98.9	ND	142	267	0.52	8.1	合格
110.04.14	鹿港鎮	平等路27號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	27.1	ND	127	196	0.49	7.9	合格
110.04.14	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	20.1	ND	145	254	0.59	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	99.3	ND	135	248	0.56	7.9	合格
110.04.14	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	100	ND	140	277	0.59	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	思源路397號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	31.9	ND	62	223	0.55	7.8	合格
110.04.14	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	35	ND	123	240	0.54	7.9	合格
110.04.14	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	28	0.1	<5	ND	0.02	96.8	ND	138	267	0.51	8	合格
110.04.14	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	2	0.15	<5	ND	ND	26.8	ND	123	253	0.54	7.9	合格
110.04.14	鹿港鎮	復興路578號	<1	20	0.1	<5	ND	0.02	21.4	ND	141	265	0.52	8	合格
110.04.14	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	48.8	ND	186	288	0.5	7.9	合格
110.04.14	福興鄉	沿海路5段311號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	49.8	ND	137	308	0.53	8	合格