

112年2月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
112.02.06	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.38	3.6	ND	82.6	198	0.48	7	合格
112.02.06	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	8.1	ND	105	200	0.66	7.3	合格
112.02.06	員林市	中山南路205號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	11.9	ND	148	226	0.47	7.8	合格
112.02.06	員林市	林森路332號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	9.3	ND	105	228	0.52	7.3	合格
112.02.06	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	11.8	ND	147	174	0.46	7.8	合格
112.02.06	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	11.9	ND	147	158	0.63	8	合格
112.02.06	員林市	員大路1段6-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	11.5	ND	155	164	0.46	7.8	合格
112.02.06	員林市	員林市北和街53巷88號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	14.1	ND	147	198	0.46	7.8	合格
112.02.06	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.6	ND	146	216	0.45	7.9	合格
112.02.06	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.6	ND	143	220	0.44	7.8	合格
112.02.06	員林市	莒光路35號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	11.3	ND	146	217	0.46	7.8	合格
112.02.06	員林市	莒光路560號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.7	ND	149	227	0.51	7.8	合格
112.02.06	員林市	復興路57號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	12.9	ND	145	168	0.5	7.9	合格
112.02.06	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.9	ND	149	145	0.5	7.9	合格
112.02.06	員林市	新生路563號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	12.9	ND	145	195	0.49	7.8	合格
112.02.06	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	10	ND	141	172	0.5	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	三民街46號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.76	115	ND	287	395	0.54	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	元市街49號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.72	107	ND	280	392	0.55	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	斗中路811號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.11	43	ND	223	363	0.49	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.15	46	ND	220	355	0.53	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	斗苑路1段47號	<1	<1	0.15	<5	ND	7.1	51	ND	210	314	0.54	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	宮後街137號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.03	44.8	ND	213	362	0.55	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.07	52.2	ND	218	330	0.52	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	復興路207號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.95	46.4	ND	213	327	0.53	7.8	合格
112.02.07	北斗鎮	復興路747號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.23	42	ND	203	326	0.53	7.9	合格
112.02.07	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.05	<5	ND	4.59	89.4	ND	263	354	0.54	7.7	合格
112.02.07	埔心鄉	大興街72號	<1	<1	0.5	<5	ND	ND	24	ND	178	235	0.5	7.9	合格
112.02.07	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	25.3	ND	184	242	0.49	8	合格
112.02.07	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	24.5	ND	184	257	0.45	7.9	合格
112.02.07	埔心鄉	員鹿路2段415號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.23	40.3	ND	201	258	0.51	7.8	合格
112.02.07	埔心鄉	海港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.1	<5	ND	2.96	77.6	ND	259	364	0.51	7.4	合格
112.02.07	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	25.2	ND	184	262	0.47	8.1	合格
112.02.08	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.15	60	ND	241	330	0.55	8.1	合格
112.02.08	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	67.8	ND	249	320	0.55	7.8	合格
112.02.08	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	1	0.1	<5	ND	0.1	77.5	ND	252	312	0.56	8.2	合格
112.02.08	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	65.9	ND	235	344	0.54	8.1	合格
112.02.08	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.01	70.8	ND	235	282	0.5	8.2	合格
112.02.08	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.01	0.01	ND	64.4	274	0.51	8.2	合格
112.02.08	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.02	59.9	ND	235	314	0.54	8.1	合格
112.02.08	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	63.4	ND	231	327	0.54	8.1	合格
112.02.08	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	1	0.1	<5	ND	0.01	62.6	ND	231	320	0.54	8.2	合格
112.02.08	芳苑鄉	路平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	71.5	ND	249	332	0.55	8.2	合格
112.02.08	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	73	ND	252	285	0.57	8.2	合格
112.02.13	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	60.9	ND	232	318	0.56	8.2	合格
112.02.13	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.01	57.7	ND	232	345	0.47	8.2	合格
112.02.13	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	61.9	ND	227	315	0.55	8.2	合格
112.02.13	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	63	ND	234	330	0.56	8.2	合格
112.02.13	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	71.4	ND	230	343	0.56	8.2	合格