

112年3月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑銹單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
112.03.06	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	8.2	ND	130	234	0.54	7.9	合格
112.03.06	鹿港鎮	中正路480號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	8.6	ND	130	297	0.55	8	合格
112.03.06	鹿港鎮	平等路27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	3.2	ND	120	310	0.57	7.9	合格
112.03.06	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	7.5	ND	132	285	0.55	7.9	合格
112.03.06	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	8.4	ND	132	276	0.54	7.9	合格
112.03.06	鹿港鎮	思源路397號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	3.7	ND	118	278	0.55	7.8	合格
112.03.06	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	8.6	ND	130	260	0.54	7.9	合格
112.03.06	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.02	3	ND	120	268	0.55	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	9.5	ND	158	246	0.47	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	31.6	ND	178	296	0.51	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.2	ND	152	256	0.56	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	28.6	ND	189	265	0.44	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	1	0.05	<5	ND	ND	28.1	ND	199	326	0.43	7.9	合格
112.03.07	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	9.5	ND	146	268	0.48	7.9	合格
112.03.07	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	21.5	ND	170	284	0.43	7.9	合格
112.03.07	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	1	0.05	<5	ND	ND	28.8	ND	174	240	0.45	7.8	合格
112.03.07	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	28.8	ND	174	168	0.53	7.9	合格
112.03.07	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	19.9	ND	162	265	0.45	7.9	合格
112.03.07	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	4	0.05	<5	ND	ND	27	ND	172	233	0.52	8	合格
112.03.07	溪湖鎮	北勢里北聖路406號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.26	65.7	ND	229	362	0.48	7.9	合格
112.03.07	溪湖鎮	湖東里大溪路二段61號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	55.8	ND	254	372	0.58	8	合格
112.03.07	溪湖鎮	糖友街71巷6號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.5	50.9	ND	250	354	0.53	8	合格
112.03.07	福興鄉	三汙村彰水路85號	<1	2	0.05	<5	ND	ND	19.3	ND	158	265	0.46	7.9	合格
112.03.07	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	8.3	ND	148	265	0.52	8	合格
112.03.08	大村鄉	大仁路一段62號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.11	ND	ND	111	184	0.63	7.7	合格
112.03.08	大村鄉	大村鄉山腳路115-9號	<1	<1	0.35	<5	ND	3.04	12.3	ND	103	185	0.4	6.8	合格
112.03.08	大村鄉	大村鄉山腳路152-1號	<1	<1	0.25	<5	ND	3.04	13.2	ND	103	180	0.45	6.9	合格
112.03.08	大村鄉	大村鄉櫻花路106巷20號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.11	ND	ND	115	172	0.43	7.3	合格
112.03.08	大村鄉	村上村中山路2段240號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.16	ND	ND	107	162	0.43	7.3	合格
112.03.08	大村鄉	茄苳路1段249-5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.12	ND	ND	109	168	0.52	7.4	合格
112.03.08	大村鄉	福興村84號旁	<1	<1	0.3	<5	ND	3.04	15.1	ND	107	200	0.56	6.8	合格
112.03.08	大村鄉	鎮安段403地號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	ND	ND	119	154	0.55	7.4	合格
112.03.08	花壇鄉	花壇鄉中山路二段479號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	5.1	ND	127	222	0.68	7.7	合格
112.03.08	花壇鄉	花壇鄉中山路二段90號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	10.8	ND	127	216	0.54	7.6	合格
112.03.08	花壇鄉	花壇鄉中正路190號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	4.6	ND	131	195	0.65	7.6	合格
112.03.08	花壇鄉	花壇鄉福德巷198號	<1	<1	0.1	<5	ND	2.98	15	ND	107	180	0.39	7.2	合格
112.03.08	花壇鄉	花橋街11號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	4.1	ND	129	192	0.63	7.7	合格
112.03.08	花壇鄉	金福街73號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	10.4	ND	147	216	0.63	7.6	合格
112.03.08	花壇鄉	金墩街121號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	8.8	ND	125	196	0.5	7.6	合格
112.03.08	花壇鄉	彰興路二段553號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	5.1	ND	127	205	0.7	7.6	合格
112.03.13	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	9.7	ND	130	216	0.46	8.1	合格
112.03.13	鹿港鎮	中山路47號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	20.1	ND	146	228	0.46	8.1	合格
112.03.13	鹿港鎮	中正路282號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	6.4	ND	130	233	0.54	8.1	合格
112.03.13	鹿港鎮	民權路78號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	7.4	ND	136	222	0.53	8.1	合格
112.03.13	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.03	4.4	ND	121	205	0.52	8	合格
112.03.13	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	15	ND	136	267	0.47	8.1	合格
112.03.13	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	26.8	ND	164	256	0.49	8.1	合格
112.03.13	福興鄉	沿海路5段311號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	28.1	ND	168	257	0.5	8.1	合格