

110年9月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
110.09.06	北斗鎮	三民街46號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.88	117	ND	258	378	0.52	7.6	合格
110.09.06	北斗鎮	元市街49號	<1	2	0.05	<5	ND	1.9	120	ND	254	372	0.5	7.7	合格
110.09.06	北斗鎮	斗中路811號	<1	1	0.1	<5	ND	5.32	80.5	ND	246	365	0.53	7.7	合格
110.09.06	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.76	118	ND	266	398	0.46	7.6	合格
110.09.06	北斗鎮	斗苑路1段47號	<1	2	0.1	<5	ND	1.79	130	ND	268	394	0.49	7.6	合格
110.09.06	北斗鎮	宮後街137號	<1	1	0.1	<5	ND	5.9	62.4	ND	205	276	0.49	7.7	合格
110.09.06	北斗鎮	宮後街82號	<1	2	0.1	<5	ND	5.38	80.1	ND	236	330	0.43	7.7	合格
110.09.06	北斗鎮	復興路207號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.37	71	ND	250	312	0.47	7.7	合格
110.09.06	北斗鎮	復興路747號	<1	1	0.1	<5	ND	5.78	67.8	ND	230	295	0.45	7.8	合格
110.09.06	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.96	91.7	ND	273	328	0.43	7.5	合格
110.09.06	埔心鄉	大興街72號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	25.7	ND	207	292	0.46	8.2	合格
110.09.06	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	36	ND	197	275	0.51	8.2	合格
110.09.06	埔心鄉	忠義北路100號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	32.7	ND	199	272	0.49	8.1	合格
110.09.06	埔心鄉	員鹿路2段415號	<1	2	0.2	<5	ND	0.7	58	ND	228	325	0.5	8	合格
110.09.06	埔心鄉	滿港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.05	<5	ND	3.42	212	ND	240	354	0.48	7.3	合格
110.09.06	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	39	ND	191	278	0.51	8.2	合格
110.09.07	員林市	中山南路195號	<1	2	0.1	<5	ND	0.72	8.4	ND	97.8	200	0.68	7.4	合格
110.09.07	員林市	中山南路36號	<1	2	0.1	<5	ND	0.72	8.1	ND	95.8	198	0.63	7.3	合格
110.09.07	員林市	至善街205號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	20.3	ND	150	230	0.54	7.8	合格
110.09.07	員林市	林森路332號	<1	1	0.1	<5	ND	0.74	8.4	ND	97.8	207	0.63	7.9	合格
110.09.07	員林市	員大路1段16號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21.3	ND	150	208	0.51	7.8	合格
110.09.07	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	20.9	ND	166	215	0.52	7.8	合格
110.09.07	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21.8	ND	154	205	0.49	7.9	合格
110.09.07	員林市	員林市員鹿路100號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	20.9	ND	153	237	0.54	7.8	合格
110.09.07	員林市	莒光路281號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	18.5	ND	156	242	0.54	7.9	合格
110.09.07	員林市	莒光路35號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	22.4	ND	156	263	0.57	7.8	合格
110.09.07	員林市	莒光路560號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	21.9	ND	160	213	0.5	7.8	合格
110.09.07	員林市	復興路53號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21.4	ND	150	206	0.49	7.9	合格
110.09.07	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	22.4	ND	150	198	0.52	7.8	合格
110.09.07	員林市	新生路223號	<1	1	0.15	<5	ND	ND	21.2	ND	150	242	0.4	7.8	合格
110.09.07	員林市	新生路563號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21.3	ND	150	250	0.51	7.9	合格
110.09.07	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	19.5	ND	152	215	0.54	7.8	合格
110.09.08	二水鄉	文昌路37號	<1	2	0.05	<5	ND	5.76	4.1	ND	67.5	180	0.58	6.8	合格
110.09.08	二水鄉	民生路21號	<1	1	0.05	<5	ND	2.81	5	ND	72.8	165	0.55	6.7	合格
110.09.08	二水鄉	民生路228號	<1	2	0.05	<5	ND	2.76	4.7	ND	72.8	177	0.51	6.7	合格
110.09.08	二水鄉	光文路27號	<1	2	0.05	<5	ND	5.81	4.5	ND	63.5	196	0.54	6.8	合格
110.09.08	二水鄉	南通路2段405號	<1	2	0.1	<5	ND	2.75	5.2	ND	70.7	170	0.44	6.8	合格
110.09.08	二水鄉	員集路2段530號	<1	1	0.05	<5	ND	2.6	4	ND	72.8	172	0.59	6.8	合格
110.09.08	二水鄉	員集路2段748號	<1	2	0.05	<5	ND	2.48	4.2	ND	70.7	164	0.58	6.9	合格
110.09.08	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.05	<5	ND	2.73	5	ND	70.7	168	0.56	6.7	合格
110.09.08	二水鄉	員集路4段160號	<1	1	0.1	<5	ND	5.67	4.1	ND	65.5	205	0.48	6.8	合格
110.09.08	二水鄉	員集路4段317號	<1	2	0.1	<5	ND	5.77	4.2	ND	65.5	225	0.41	6.8	合格
110.09.08	社頭鄉	仁雅村民權路185-1號	<1	1	0.05	<5	ND	8.73	31.3	ND	126	290	0.39	7.2	合格
110.09.08	社頭鄉	水源路6號	<1	2	0.1	<5	ND	8.42	8.1	ND	59.4	186	0.41	7.3	合格
110.09.08	社頭鄉	松竹村社石路959號	<1	3	0.05	<5	ND	8.41	9	ND	65.5	203	0.47	7.5	合格
110.09.08	社頭鄉	松竹村清水岩路199巷18號	<1	1	0.1	<5	ND	7.36	32.4	ND	110	255	0.37	7.2	合格
110.09.08	社頭鄉	社頭村清水岩路420號	<1	2	0.3	<5	ND	7.85	12.8	ND	83.6	232	0.36	7.4	合格
110.09.08	社頭鄉	朝興村社石路712號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.45	7.6	ND	59.4	176	0.41	7.6	合格