

112年7~12月自來水水源水質檢測結果

稽查日期	淨水場	水源水質抽驗項目及水質標準			檢測結果
		大腸桿菌群密度(CFU/100ml)	氨氮(mg/L)	化學需氧量(mg/L)	
		20000	1	25	
112.09.18	彰化第三淨水場	<1	ND	<5.4	合格
112.09.18	全興淨水場	<1	0.03	<5.4	合格
112.09.18	線西淨水場	<1	0.02	<5.4	合格
112.09.18	和美淨水場	<1	0.03	<5.4	合格
112.09.18	大竹淨水場	<1	0.04	<5.4	合格
112.09.18	福田淨水場	20	0.02	<5.4	合格
112.09.18	大村第二淨水場	4	ND	<5.4	合格
112.09.18	花壇淨水場	<1	ND	<5.4	合格
112.09.18	大葉淨水場	<1	0.02	<5.4	合格
112.09.18	大村淨水場	<1	ND	<5.4	合格
112.09.19	員林第二淨水場	1	0.06	<5.4	合格
112.09.19	社頭淨水場	2	ND	<5.4	合格
112.09.19	田中淨水場	<1	ND	<5.4	合格
112.09.19	清水岩淨水場	<1	ND	<5.4	合格
112.09.19	倡和淨水場	78	ND	<5.4	合格