

110年2月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉬單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
110.02.01	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	1	0.1	<5	ND	0.06	111	ND	251	253	0.53	8.1	合格
110.02.01	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.05	110	ND	255	325	0.56	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.09	95.4	ND	233	272	0.49	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	工區11路309號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.04	93.7	ND	229	250	0.53	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	7	0.1	<5	ND	0.12	87.6	ND	221	258	0.48	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	90.3	ND	227	305	0.49	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	89.5	ND	227	180	0.5	8	合格
110.02.01	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	2	0.05	<5	ND	0.09	88.8	ND	229	228	0.49	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	5	0.1	<5	ND	0.11	96.5	ND	223	238	0.48	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	3	0.1	<5	ND	0.12	101	ND	223	292	0.46	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	1	0.1	<5	ND	0.11	94.1	ND	223	272	0.45	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.13	97.8	ND	225	280	0.47	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	98.2	ND	223	220	0.45	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.11	91.6	ND	229	238	0.49	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	90.3	ND	229	247	0.53	8.1	合格
110.02.01	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	10	0.1	<5	ND	0.09	84.3	ND	233	292	0.49	8.1	合格
110.02.02	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	30.1	ND	159	185	0.43	7.8	合格
110.02.02	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	35.7	ND	170	246	0.49	7.8	合格
110.02.02	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	34.9	ND	184	180	0.53	7.8	合格
110.02.02	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	32.5	ND	170	178	0.45	7.8	合格
110.02.02	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	31.7	ND	167	195	0.43	7.9	合格
110.02.02	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	35.9	ND	167	186	0.5	7.8	合格
110.02.02	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	4	0.1	<5	ND	ND	37.3	ND	176	222	0.47	7.8	合格
110.02.02	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	5	0.1	<5	ND	ND	36.1	ND	170	190	0.45	7.9	合格
110.02.02	埔鹽鄉	彰水路2段218-2號	<1	5	0.1	<5	ND	ND	34.6	ND	167	180	0.47	7.9	合格
110.02.02	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	3	0.15	<5	ND	ND	35	ND	167	168	0.49	7.9	合格
110.02.02	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	3	0.1	<5	ND	ND	36.2	ND	170	212	0.47	7.8	合格
110.02.02	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	38.3	ND	172	213	0.49	7.9	合格
110.02.02	福興鄉	三汙村彰水路85號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	34.6	ND	170	232	0.47	7.9	合格
110.02.02	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	33.9	ND	167	164	0.44	7.8	合格
110.02.02	福興鄉	萬豐村彰水路21號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	36.3	ND	182	250	0.48	7.9	合格
110.02.02	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	36.7	ND	178	170	0.52	7.6	合格
110.02.03	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	47.4	ND	181	182	0.44	8	合格
110.02.03	鹿港鎮	中山路47號	<1	2	0.2	<5	ND	ND	33.3	ND	168	206	0.53	7.9	合格
110.02.03	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	23.1	ND	154	138	0.58	8.1	合格
110.02.03	鹿港鎮	中正路281-1號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	21.3	ND	137	180	0.58	8.1	合格
110.02.03	鹿港鎮	中正路480號	<1	2	0.15	<5	ND	ND	22.1	ND	143	200	0.55	8.1	合格
110.02.03	鹿港鎮	平等路27號	<1	1	0.25	<5	ND	ND	10.3	ND	137	178	0.58	7.9	合格
110.02.03	鹿港鎮	民權路78號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	19	ND	141	124	0.54	8.1	合格
110.02.03	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	20.1	ND	145	154	0.56	7.9	合格
110.02.03	鹿港鎮	安順街19號	<1	2	0.2	<5	ND	ND	20.3	ND	139	194	0.57	8	合格
110.02.03	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	12.3	ND	130	246	0.55	7.8	合格
110.02.03	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	10	0.15	<5	ND	ND	22.9	ND	143	210	0.52	8	合格
110.02.03	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	10	ND	130	218	0.6	7.9	合格
110.02.03	鹿港鎮	復興路578號	<1	4	0.2	<5	ND	ND	20.4	ND	139	195	0.53	8.1	合格
110.02.03	鹿港鎮	漳州街30號	<1	<1	0.3	<5	ND	ND	12.4	ND	130	184	0.51	7.9	合格
110.02.03	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	48.3	ND	179	260	0.53	8	合格
110.02.03	福興鄉	沿海路5段311號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	44.2	ND	177	210	0.56	7.9	合格