115年度自來水水質較難檢測項目抽驗結果

日期	淨水場名稱	地址	檢測項目及水質標準																																																											檢測結果
			砷(0.01mg/L)	鉛(0.01mg/L)	硒(0.01mg/L)	鉻(0.05mg/L)	鎘(0.005mg/L)	鋇(2.0mg/L)	銻(0.01mg/L)	鎳(0.02mg/L)	汞(0.001mg/L)	銀(0.05mg/L)	鋁(0.2mg/L)	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	總三鹵甲烷(0.08mg/L)	α-安殺番	β-安殺番	安殺番(0.003mg/L)	靈丹(0.0002mg/L)	丁基拉草(0.02mg/L)	2,4-地(0.07mg/L)	巴拉刈(0.01mg/L)	納乃得(0.01mg/L)	加保扶(0.02mg/L)	滅必蝨(0.02mg/L)	達馬松(0.02mg/L)	大利松(0.005mg/L)	巴拉松(0.02mg/L)	一品松(0.005mg/L)	亞素靈(0.003mg/L)	氰鹽(0.05mg/L)	溴酸鹽(0.01mg/L)	一氯乙酸	二氯乙酸	三氯乙酸	一溴乙酸	二溴乙酸	鹵乙酸類(0.060mg/L)	三氯乙烯(0.005mg/L)	四氯化碳(0.005mg/L)	1,1,1-三氯乙烷(0.20mg/L)	1,2-二氯乙烷(0.005mg/L)	氯乙烯(0.0003mg/L)	苯(0.005mg/L)	對-二氯苯(1,4-二氯苯)(0.075mg/L)	1,1-二氯乙烯(0.007mg/L)	二氯甲烷(0.02mg/L)	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)(0.6mg/L)	二甲苯(0.5mg/L)	順-1,2-二氯乙烯(0.07mg/L)	反-1,2-二氯乙烯(0.1mg/L)	四氯乙烯(0.005mg/L)	甲苯(0.7mg/L)	氟鹽(0.8mg/L)	酚類(0.001mg/L)	陰離子界面活性劑(0.5mg/L)	全氟辛酸(PFOA)	全氟辛烷磺酸(PFOS)	全氟己烷磺酸(PFHxS)	
115.05.18	員林第二淨水場	彰化縣員林市靜修路74-21號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.05.18	員林第三淨水場	彰化縣員林市大饒路776巷86號	0.001	0.0001	0.00016	0.00044	ND	0.00231	0.00027	0.00031	ND	<0.00010	0.00712	<0.00100	<0.00099	<0.00101	ND	<0.00316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	<0.00198	<0.00196	ND	<0.00201	<0.00642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.05.18	員林第一淨水場	彰化縣員林市出水巷12-1號	0.00077	0.00013	0.00045	0.00053	ND	0.00194	0.00027	0.00032	ND	ND	0.00404	<0.00100	<0.00099	<0.00101	ND	<0.00316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	<0.00198	<0.00196	ND	<0.00201	<0.00642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.05.19	溪湖第一淨水場	彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段61號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.05.19	福興淨水場	彰化縣福興鄉福工路1-1號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.15	埔心淨水場	彰化縣埔心鄉油車村瑤鳳路2段518號	0.00236	<0.00010	ND	0.00025	<0.00010	0.011	<0.00010	0.00022	<0.0002	<0.00010	0.00296	<0.00100	<0.00099	<0.00101	ND	<0.00316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	<0.00198	<0.00196	ND	<0.00201	<0.00642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.15	永靖淨水場	彰化縣永靖鄉永坡路175號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.15	北斗淨水場	彰化縣北斗鎮斗中路811號	0.00079	<0.00010	0.00063	0.00086	<0.00010	0.00605	0.00012	0.0016	<0.0002	<0.00010	0.00554	0.00181	<0.00099	<0.00101	ND	0.00295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	<0.00198	<0.00196	ND	<0.00201	<0.00642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.15	下壩淨水場	彰化縣溪州鄉成功村下柑路25號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.16	田中淨水場	彰化縣田中鎮中南路2段284巷46號	0.00029	0.00017	0.00028	0.0003	<0.00010	0.00364	<0.00010	0.00078	<0.0002	<0.00010	0.00244	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.16	大丘園淨水場	彰化縣二水鄉八堡圳段956地號	0.0003	<0.00010	0.0001	0.00035	ND	0.00256	<0.00010	0.00028	ND	<0.00010	0.00301	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.16	倡和淨水場	彰化縣二水鄉倡和村員集路1段7號	0.00068	<0.00010	0.0001	0.00038	ND	0.00108	<0.0001	0.00085	ND	<0.00010	0.0124	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	<0.00201	<0.00297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0000166	ND	ND	合格
115.06.22	鹿港淨水場	彰化縣鹿港鎮鹿和路1段184號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.22	打鐵厝淨水場	彰化縣鹿港鎮東崎里謝厝巷13-38號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.22	彰濱淨水場	彰化縣鹿港鎮上林段133地號	0.00334	<0.00010	<0.00010	0.00041	ND	0.0169	0.00015	0.00074	ND	ND	0.0388	0.00559	0.0073	0.0123	0.00862	0.0338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.22	秀厝淨水場	彰化縣福興鄉福三路3段770號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.23	芳苑淨水場	彰化縣芳苑鄉後寮村工區11路30號	0.00346	0.0002	<0.00010	0.00031	ND	0.0257	0.00013	0.00047	ND	0.00011	0.00729	0.00455	0.00126	<0.00101	ND	0.00633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.23	二林淨水場	彰化縣二林鎮儒林路2段100號	0.00099	0.00016	0.00021	0.00019	ND	0.0156	0.0003	0.0008	ND	<0.00010	0.00757	0.00622	0.00183	<0.00101	ND	0.00878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	0.00246	0.00227	ND	<0.00201	0.00588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.24	線西淨水場	彰化縣線西鄉富貴段234地號	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	合格
115.06.29	全興淨水場	彰化縣和美鎮興工路260號	0.00176	0.00013	ND	0.00024	ND	0.036	<0.00010	0.00028	ND	<0.00010	0.00233	<0.00100	0.002	0.00742	0.0158	0.0256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	<0.00198	<0.00196	<0.00200	0.00389	0.00656	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	ND	-	-	-	-	合格
115.06.30	福田淨水場	彰化縣彰化市福田段0155-0000地號	0.00031	0.00031	0.0004	0.00022	ND	0.00801	0.00013	0.001	<0.0002	ND	0.00323	0.00135	0.002	0.00193	ND	0.00544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.06.30	嘉興淨水場	彰化縣芬園鄉嘉興段1915、1916地號	0.00085	0.00022	0.00017	0.00023	ND	0.0089	0.00021	0.00045	<0.0002	ND	0.0069	0.00428	<0.00099	ND	ND	0.00538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	合格
115.08.11	花壇淨水場	彰化縣花壇鄉花橋街11號	0.00166	0.00026	ND	0.00055	ND	0.00848	0.00011	0.00056	ND	ND	0.00387	<0.00100	0.00101	0.00157	<0.00100	0.00364	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.08.11	大葉淨水場	彰化縣大村鄉福興段1484-2地號	0.0003	0.00035	0.00034	0.00046	ND	0.00229	0.00011	0.00066	ND	ND	0.00369	ND	ND	<0.00101	ND	<0.00147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	<0.00201	<0.00297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
115.08.11	大村淨水場	彰化縣大村鄉村上段217、218、224地號	0.00156	0.00014	ND	0.00056	ND	0.00505	0.00011	0.00042	ND	ND	0.0039	<0.00100	<0.00099	<0.00101	ND	<0.00316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	ND	<0.00196	ND	<0.00201	<0.00470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格