

111年6月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑銹單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
111.06.06	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.37	75	ND	229	373	0.6	7.9	合格
111.06.06	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.37	73.5	ND	231	335	0.6	7.9	合格
111.06.06	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.16	80.9	ND	224	488	0.62	8	合格
111.06.06	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.1	<5	ND	<0.1	95.4	ND	233	454	0.57	8	合格
111.06.06	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	0.1	82.5	ND	222	404	0.57	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.05	<5	ND	<0.1	74	ND	222	485	0.53	8	合格
111.06.06	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.14	77.9	ND	218	475	0.54	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.12	84.8	ND	218	392	0.57	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.14	70.3	ND	218	425	0.55	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.12	91.3	ND	220	405	0.59	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.13	80.6	ND	220	450	0.55	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	82.6	ND	224	358	0.54	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.38	83.9	ND	216	418	0.6	8	合格
111.06.06	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	74.7	ND	218	397	0.56	8.1	合格
111.06.06	芳苑鄉	路平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	0.39	78	ND	224	388	0.62	8	合格
111.06.06	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.33	82.4	ND	222	473	0.62	8	合格
111.06.07	秀水鄉	民生街鹽518號	<1	8	0.1	<5	ND	ND	11.6	ND	153	280	0.43	7.9	合格
111.06.07	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	69.3	ND	189	312	0.45	7.9	合格
111.06.07	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	16.5	ND	163	268	0.43	7.9	合格
111.06.07	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	ND	61	ND	187	332	0.45	7.8	合格
111.06.07	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	59.5	ND	185	258	0.45	7.9	合格
111.06.07	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	47.5	ND	193	348	0.44	7.9	合格
111.06.07	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	6	0.1	<5	ND	ND	35.3	ND	176	353	0.44	7.9	合格
111.06.07	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.17	32.2	ND	174	288	0.48	8	合格
111.06.07	埔鹽鄉	彰水路2段224-2號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	37.5	ND	174	358	0.53	7.9	合格
111.06.07	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	35.7	ND	174	314	0.47	7.9	合格
111.06.07	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	50.5	ND	177	352	0.46	7.9	合格
111.06.07	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	6	0.1	<5	ND	ND	31.2	ND	176	375	0.45	7.9	合格
111.06.07	福興鄉	三汙村彰水路85號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	43.2	ND	189	325	0.45	7.8	合格
111.06.07	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	42.3	ND	193	352	0.45	7.9	合格
111.06.07	福興鄉	萬豐村彰水路29號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	38.2	ND	180	362	0.45	7.9	合格
111.06.07	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	46.6	ND	187	285	0.41	7.8	合格
111.06.08	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	ND	16.3	ND	146	272	0.52	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	中山路47號	<1	2	0.1	<5	ND	<0.1	30	ND	160	280	0.51	8	合格
111.06.08	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	16.6	ND	143	268	0.63	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	中正路282號	<1	<1	0.1	<5	ND	<0.1	14.9	ND	137	274	0.66	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	中正路480號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	15.8	ND	141	282	0.63	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	平等路27號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	5.3	ND	123	278	0.51	7.9	合格
111.06.08	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	17.8	ND	143	255	0.65	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	永安2路94號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	15	ND	137	332	0.51	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	18.3	ND	143	246	0.54	8.1	合格
111.06.08	鹿港鎮	思源路397號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	5.3	ND	125	290	0.55	8	合格
111.06.08	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	6.5	ND	128	275	0.5	7.9	合格
111.06.08	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	<0.1	17.6	ND	143	245	0.56	8.2	合格
111.06.08	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	5.8	ND	125	332	0.45	7.9	合格
111.06.08	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.1	<5	<0.01	ND	17.8	ND	144	276	0.63	8.1	合格
111.06.08	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.15	<5	ND	<0.1	26.3	ND	194	332	0.53	8	合格
111.06.08	福興鄉	沿海路5段311號	<1	2	0.25	<5	ND	ND	27.5	ND	196	318	0.51	8	合格