

115年6月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鈷單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
115.06.01	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.88	7.9	ND	59.6	178	0.5	7.6	合格
115.06.01	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.66	14.4	ND	106	192	0.48	7.9	合格
115.06.01	員林市	北和街53巷38號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	26.4	ND	151	228	0.43	8.2	合格
115.06.01	員林市	至善街205號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	25.6	ND	153	212	0.46	8.2	合格
115.06.01	員林市	林森路332號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.67	14	ND	104	182	0.49	7.9	合格
115.06.01	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	25.6	ND	127	254	0.52	8.2	合格
115.06.01	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	26.2	ND	153	252	0.4	8.2	合格
115.06.01	員林市	員大路1段6-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	24	ND	133	250	0.53	8.2	合格
115.06.01	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.66	12.5	ND	85.8	195	0.46	8.2	合格
115.06.01	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.61	14.4	ND	98	196	0.46	8.2	合格
115.06.01	員林市	莒光路49號	<1	17	0.1	<5	ND	1.67	14.2	ND	93.9	202	0.48	7.8	合格
115.06.01	員林市	莒光路524號	<1	1	0.1	<5	ND	0.03	27	ND	145	237	0.48	8.2	合格
115.06.01	員林市	復興路57號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	27.7	ND	152	267	0.52	8.2	合格
115.06.01	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.55	24.4	ND	117	250	0.43	8.1	合格
115.06.01	員林市	新生路563號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	26.2	ND	129	216	0.46	8.2	合格
115.06.01	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.04	23.8	ND	140	232	0.52	7.8	合格
115.06.02	北斗鎮	中寮路37號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.46	98.8	ND	208	326	0.54	8	合格
115.06.02	北斗鎮	中興街284號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.8	110	ND	206	360	0.52	7.5	合格
115.06.02	北斗鎮	斗中路811號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.48	102	ND	199	387	0.46	7.8	合格
115.06.02	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.49	97	ND	212	405	0.41	7.8	合格
115.06.02	北斗鎮	斗苑路1段49號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.64	98.8	ND	238	384	0.46	7.8	合格
115.06.02	北斗鎮	斗苑路2段1巷1號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.88	112	ND	226	332	0.44	7.9	合格
115.06.02	北斗鎮	宮後街137號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.93	85.6	ND	174	355	0.52	7.6	合格
115.06.02	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.4	106	ND	196	380	0.47	7.8	合格
115.06.02	北斗鎮	復興路523號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.86	105	ND	216	315	0.49	8	合格
115.06.02	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.44	132	ND	175	332	0.39	8	合格
115.06.02	埔心鄉	大興街72號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	41.7	ND	172	288	0.5	8	合格
115.06.02	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	43.8	ND	188	293	0.53	8	合格
115.06.02	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	45	ND	167	298	0.5	8.1	合格
115.06.02	埔心鄉	忠義北路315號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	49.2	ND	186	292	0.53	8.1	合格
115.06.02	埔心鄉	南港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.14	129	ND	236	370	0.52	7.7	合格
115.06.02	埔心鄉	瑞鳳路2段518號	<1	4	0.1	<5	ND	ND	48	ND	196	265	0.52	8.1	合格
115.06.03	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	2	0.1	<5	ND	0.18	127	ND	210	394	0.48	8	合格
115.06.03	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.15	123	ND	195	302	0.54	7.9	合格
115.06.03	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	4	0.1	<5	ND	0.18	135	ND	212	430	0.5	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.1	118	ND	228	400	0.5	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	118	ND	218	412	0.45	8	合格
115.06.03	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	18	0.1	<5	ND	0.06	117	ND	222	408	0.51	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.16	131	ND	222	434	0.52	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	122	ND	201	401	0.44	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	5	0.15	<5	ND	0.04	117	ND	226	396	0.53	8	合格
115.06.03	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	119	ND	241	415	0.52	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.03	105	ND	208	420	0.54	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.1	121	ND	223	397	0.48	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	後寮村工區11路30號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.06	116	ND	193	400	0.51	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	116	ND	232	410	0.49	8.1	合格
115.06.03	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.05	114	ND	185	425	0.52	7.9	合格
115.06.03	芳苑鄉	路平村路平路7之2號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	134	ND	250	414	0.47	8.1	合格