

112年8月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度(mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
112.08.07	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	58.3	ND	135	210	0.42	8	合格
112.08.07	鹿港鎮	中山路47號	<1	84	0.15	<5	ND	0.01	107	ND	158	192	0.47	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	中正路275號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	10.5	ND	137	175	0.54	8	合格
112.08.07	鹿港鎮	中正路282號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	9.5	ND	135	176	0.54	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	中正路480號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	11.6	ND	142	185	0.5	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	平等路27號	<1	2	0.1	<5	ND	0.12	3.9	ND	125	195	0.55	7.9	合格
112.08.07	鹿港鎮	民權路78號	<1	8	0.1	<5	ND	ND	9.6	ND	137	185	0.53	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.12	5.2	ND	129	212	0.49	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	安順街19號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	10.1	ND	137	212	0.5	8.1	合格
112.08.07	鹿港鎮	思源路397號	<1	8	0.15	<5	ND	0.13	3.9	ND	120	194	0.55	8	合格
112.08.07	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.07	22	ND	116	184	0.54	7.9	合格
112.08.07	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	10.3	ND	137	208	0.52	8	合格
112.08.07	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	4.3	ND	120	198	0.56	7.9	合格
112.08.07	鹿港鎮	復興路578號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	53	ND	143	186	0.52	8	合格
112.08.07	福興鄉	沿海路4段591號	<1	6	0.1	<5	ND	0.03	33.8	ND	170	215	0.46	8	合格
112.08.07	福興鄉	沿海路5段311號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	31	ND	174	230	0.47	8	合格
112.08.08	秀水鄉	民生街臨518號	<1	6	0.15	<5	ND	0.1	11.4	ND	159	196	0.61	7.9	合格
112.08.08	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	1	0.2	<5	ND	0.23	40.1	ND	189	212	0.62	8	合格
112.08.08	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	32	0.15	<5	ND	0.13	25	ND	186	203	0.63	7.9	合格
112.08.08	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	2	0.15	<5	ND	0.25	8.1	ND	173	213	0.62	7.9	合格
112.08.08	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	1	0.1	<5	ND	0.24	36.3	ND	191	190	0.64	8	合格
112.08.08	秀水鄉	番花路一段91號	<1	6	0.15	<5	ND	0.06	9.4	ND	159	212	0.56	7.9	合格
112.08.08	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	6	0.1	<5	ND	0.21	29.2	ND	177	196	0.62	7.9	合格
112.08.08	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	1	0.1	<5	ND	0.21	18.3	ND	184	232	0.56	7.8	合格
112.08.08	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	1	0.1	<5	ND	0.1	22	ND	178	232	0.5	7.9	合格
112.08.08	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	2	0.1	<5	ND	0.21	30.2	ND	175	210	0.57	7.9	合格
112.08.08	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	2	0.15	<5	ND	0.22	14.9	ND	184	200	0.57	7.9	合格
112.08.08	溪湖鎮	北勢里北聖路406號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.85	34.4	ND	198	248	0.52	8	合格
112.08.08	溪湖鎮	湖東里大溪路二段61號	<1	5	0.2	<5	ND	0.26	39.7	ND	233	334	0.55	8	合格
112.08.08	溪湖鎮	糖友街71巷6號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.27	36.4	ND	251	315	0.5	8	合格
112.08.08	福興鄉	三汙村彰水路85號	<1	2	0.2	<5	ND	0.16	23.3	ND	171	198	0.57	7.9	合格
112.08.08	福興鄉	福工路1-1號	<1	1	0.15	<5	ND	0.12	12.4	ND	163	164	0.59	7.9	合格
112.08.09	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.6	48.1	ND	217	344	0.47	7.9	合格
112.08.09	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.54	53.4	ND	219	365	0.54	7.9	合格
112.08.09	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.53	49.1	ND	223	367	0.49	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	工區1路30號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.02	68.7	ND	230	384	0.62	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.15	64.4	ND	236	368	0.48	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.15	51.1	ND	227	350	0.47	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.15	55.8	ND	228	364	0.47	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.15	56.1	ND	243	366	0.47	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.17	53.3	ND	234	356	0.45	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段168號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.16	44.9	ND	223	352	0.46	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.16	55.9	ND	238	338	0.47	7.9	合格
112.08.09	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.16	57.4	ND	224	355	0.46	7.9	合格
112.08.09	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.16	49.6	ND	227	354	0.48	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.15	50.7	ND	227	368	0.47	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	路平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.2	<5	ND	ND	50	ND	221	338	0.5	8	合格
112.08.09	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	4	0.15	<5	ND	0.5	45.6	ND	223	338	0.5	7.9	合格