111年度自來水水質較難檢測項目抽驗結果

日期	淨水場名稱	地址	檢測項目及水質標準																																																							檢測結果
			砷 (0.01mg/L)	鉛 (0.01mg/L)	硒 (0.01mg/L)	鉻 (0.05mg/L)	鎘 (0.005mg/L	鋇 (2.0mg/L)	銻 (0.01mg/L)	鎳 (0.02mg/L)	汞 (0.001mg/L)	銀 (0.05mg/L)	鋁 (0.2mg/L)	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	總三鹵甲烷 (0.08mg/L)	α-安殺番	β-安殺番	安殺番 (0.003mg/L)	靈丹 (0.0002mg/L)	丁基拉草 (0.02mg/L)	2,4-地 (0.07mg/L)	巴拉刈 (0.01mg/L)	納乃得 (0.01mg/L)	加保扶 (0.02mg/L)	滅必蝨 (0.02mg/L)	達馬松 (0.02mg/L)	大利松 (0.005mg/L)	巴拉松 (0.02mg/L)	一品松 (0.005mg/L)	亞素靈 (0.003mg/L)	氰鹽 (0.05mg/L)	溴酸鹽 (0.01mg/L)	一氯乙酸	二氯乙酸	三氯乙酸	一溴乙酸	二溴乙酸	鹵乙酸類 (0.060mg/L)	三氯乙烯 (0.005mg/L)	四氯化碳 (0.005mg/L)	1,1,1-三氯乙烷 (0.20mg/L)	1,2-二氯乙烷 (0.005mg/L)	氯乙烯 (0.0003mg/L)	苯 (0.005mg/L)	對-二氯苯 (1,4-二氯苯) (0.075mg/L)	1,1-二氯乙烯 (0.007mg/L)	二氯甲烷 (0.02mg/L)	鄰-二氯苯 (1,2-二氯苯) (0.6mg/L)	二甲苯 (0.5mg/L)	順-1,2-二氯乙烯 (0.07mg/L)	反-1,2-二氯乙烯 (0.1mg/L)	四氯乙烯 (0.005mg/L)	甲苯 (0.7mg/L)	陰離子界面活性劑 (0.5mg/L)	
111.5.16	溪湖第一淨水場	彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段61號	0.00326	<0.00010	ND	<0.00010	ND	0.0215	ND	0.00033	ND	ND	0.0261	0.00238	<0.00099	ND	ND	0.00349	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.16	福興淨水場	彰化縣福興鄉福工路1-1號	0.00395	0.0002	ND	<0.00010	ND	0.0165	ND	0.00015	ND	ND	0.00323	0.00107	<0.00099	<0.00100	ND	0.00294	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.30	員林第二淨水場	彰化縣彰化縣員林市靜修路74-21號	0.00229	<0.00010	ND	<0.00010	ND	0.00891	ND	<0.00010	ND	ND	0.00245	<0.00100	<0.00099	<0.00100	ND	<0.00316	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.30	員林第三淨水場	彰化縣員林市大饒路776巷86號	0.00098	<0.00010	<0.00010	<0.00010	ND	0.00244	ND	<0.00010	ND	ND	<0.002000	<0.00100	<0.00099	<0.00100	ND	<0.00316	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.30	永靖淨水場	彰化縣永靖鄉永坡路175號	0.00103	<0.00010	0.00051	<0.00010	ND	0.00769	<0.00010	0.0002	ND	ND	0.0427	0.00319	0.00134	<0.00100	ND	0.00546	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.31	彰化第三淨水場	彰化縣和美鎮水源路750號	0.00165	0.00015	ND	<0.00010	ND	0.0189	ND	0.00061	ND	ND	0.003	0.00146	0.00207	0.00271	0.00116	0.0074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	ND	<0.00200	ND	ND	<0.00200	<0.00496	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格
111.5.31	大竹淨水場	彰化縣彰化市彰興路1段252號	0.0049	0.00014	<0.00010	<0.00010	ND	0.0241	<0.00010	0.00039	ND	ND	0.0123	0.0224	0.00601	0.00164	ND	0.0302	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.31	福田淨水場	彰化縣彰化市福田段0155-0000地號	0.0002	<0.00010	0.00029	ND	ND	0.00225	<0.00010	0.0003	ND	ND	0.00252	ND	<0.00099	<0.00100	ND	<0.00234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.31	全興淨水場	彰化縣和美鎮興工路260號	0.00168	0.00091	ND	ND	ND	0.0374	<0.00010	0.00022	ND	ND	0.0119	0.0112	0.00976	0.011	0.0183	0.00503	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	ND	0.00294	0.00273	ND	0.00478	0.0111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.5.31	線西淨水場	彰化縣線西鄉線西段線西小段805、806地號	0.00101	0.0006	ND	0.00046	ND	0.0251	ND	0.00017	0.0004	<0.00010	0.00371	0.0197	0.0153	0.00958	0.00134	0.0459	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.6.21	田中淨水場	彰化縣田中鎮中南路2段284巷46號	ND	<0.00010	ND	<0.00010	ND	<0.00010	ND	0.00023	ND	ND	<0.00200	ND	ND	ND	ND	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格
111.6.21	大丘園淨水場	彰化縣二水鄉大丘園段3-6地號	0.00019	0.00011	<0.00010	0.00012	ND	0.00243	ND	0.00016	ND	ND	0.00281	ND	ND	ND	ND	ND	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ND	ND	ND	ND	ND	<0.00200	<0.00332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	合格