

112年7月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度(mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氯離子濃度指數 6~8.5	
112.07.03	和美鎮	水源路750號	<1	2	0.1	<5	ND	0.05	55.2	ND	247	368	0.68	7.6	合格
112.07.03	和美鎮	和美鎮東發路159號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.48	39.4	ND	148	213	0.4	7.7	合格
112.07.03	和美鎮	彰美路三段118號	<1	6	0.1	<5	ND	0.02	55.4	ND	260	408	0.68	7.7	合格
112.07.03	彰化市	永安街327號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.59	36.7	ND	130	165	0.5	7.6	合格
112.07.03	彰化市	自強路226號	<1	2	0.3	<5	ND	0.55	35.1	ND	134	160	0.48	7.7	合格
112.07.03	彰化市	自強路354號	<1	2	0.3	<5	ND	0.55	38.6	ND	138	172	0.54	7.6	合格
112.07.03	彰化市	金馬路一段417號	<1	2	0.3	<5	ND	0.54	42.3	ND	127	175	0.51	7.7	合格
112.07.03	彰化市	金馬路一段627-1號	<1	1	0.25	<5	ND	0.52	37.3	ND	132	163	0.55	7.6	合格
112.07.03	彰化市	長順街235巷9號	<1	6	0.2	<5	ND	0.6	41.4	ND	128	148	0.57	7.6	合格
112.07.03	彰化市	建國東路136號	<1	1	0.3	<5	ND	0.53	37	ND	128	158	0.54	7.7	合格
112.07.03	彰化市	建國東路178號	<1	62	0.3	<5	ND	0.54	38.5	ND	126	162	0.54	7.7	合格
112.07.03	彰化市	建國東路320號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.48	36.3	ND	116	175	0.67	7.6	合格
112.07.03	彰化市	彰南路段220號	<1	2	0.1	<5	ND	1.08	28.3	ND	127	237	0.61	7.3	合格
112.07.03	彰化市	彰南路段418號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.24	33	ND	140	266	0.62	7.4	合格
112.07.03	彰化市	彰興路1段252號	<1	1	0.15	<5	ND	0.39	12	ND	90.8	245	0.7	7.9	合格
112.07.03	彰化市	福順街26號	<1	2	0.25	<5	ND	0.61	39.6	ND	132	180	0.46	7.6	合格
112.07.04	北斗鎮	三民街46號	<1	2	0.1	<5	ND	2.18	83.4	ND	280	384	0.46	7.7	合格
112.07.04	北斗鎮	元市街49號	<1	74	0.1	<5	ND	2.18	81.8	ND	290	355	0.44	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	斗中路81號	<1	2	0.1	<5	ND	5.57	50.7	ND	249	364	0.54	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	3	0.1	<5	ND	2.22	84	ND	286	382	0.46	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	斗苑路1段47號	<1	6	0.1	<5	ND	5.48	46.7	ND	249	342	0.57	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	宮後街137號	<1	6	0.1	<5	ND	5.49	55.4	ND	249	362	0.51	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.41	55.4	ND	245	372	0.5	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	復興路207號	<1	1	0.1	<5	ND	5.5	50.3	ND	249	360	0.53	7.8	合格
112.07.04	北斗鎮	復興路747號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.42	49.5	ND	261	350	0.48	7.9	合格
112.07.04	田尾鄉	中山路2段426號	<1	1	0.1	<5	ND	2.02	78.2	ND	278	396	0.44	7.7	合格
112.07.04	埔心鄉	大興街72號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	43	ND	204	270	0.56	7.9	合格
112.07.04	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	42	ND	202	274	0.57	8.2	合格
112.07.04	埔心鄉	忠義北路100號	<1	4	0.1	<5	ND	ND	34	ND	200	292	0.52	8.2	合格
112.07.04	埔心鄉	員鹿路2段415號	<1	6	0.1	<5	ND	0.81	44.3	ND	243	322	0.57	7.9	合格
112.07.04	埔心鄉	滿港村永社路竹巷2號	<1	2	0.1	<5	ND	3.32	79.4	ND	255	375	0.46	7.5	合格
112.07.04	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	4	0.1	<5	ND	ND	41	ND	198	263	0.49	8.2	合格
112.07.05	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.5	5.1	ND	82.5	178	0.48	7.2	合格
112.07.05	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.2	<5	ND	1.72	8	ND	96.1	176	0.49	7.3	合格
112.07.05	員林市	至善街205號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.9	ND	145	192	0.48	7.9	合格
112.07.05	員林市	林森路332號	<1	<1	0.2	<5	ND	1.73	7.5	ND	96.1	173	0.42	7.3	合格
112.07.05	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.7	ND	155	205	0.55	7.9	合格
112.07.05	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.4	ND	153	207	0.47	8	合格
112.07.05	員林市	員大路1段6-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.9	ND	155	198	0.58	8	合格
112.07.05	員林市	員林市北和街53巷88號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.6	ND	147	203	0.43	7.9	合格
112.07.05	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.6	ND	141	205	0.49	7.9	合格
112.07.05	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.8	ND	145	203	0.48	7.8	合格
112.07.05	員林市	莒光路35號	<1	<1	0.2	<5	ND	1.72	6.6	ND	102	172	0.43	7.4	合格
112.07.05	員林市	莒光路560號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.4	ND	145	196	0.53	7.9	合格
112.07.05	員林市	復興路57號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	14.3	ND	143	204	0.52	7.9	合格
112.07.05	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.3	ND	155	198	0.6	7.9	合格
112.07.05	員林市	新生路563號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.9	ND	149	194	0.54	7.9	合格
112.07.05	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.01	12.8	ND	139	205	0.54	8	合格