

112年11月自來水水質檢測結果

| 日期        | 鄉鎮  | 地點           | 檢測項目及水質標準                 |                         |                  |               |                    |                  |                  |                 |                  |                     |                         |                  | 檢測結果 |
|-----------|-----|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------|
|           |     |              | 大腸桿菌群<br>(CFU/100mL)<br>6 | 總菌落數<br>(CFU/mL)<br>100 | 濁度<br>(NTU)<br>2 | 色度(鉑銹單位)<br>5 | 亞硝酸鹽氮(mg/L)<br>0.1 | 硝酸鹽氮(mg/L)<br>10 | 硫酸鹽(mg/L)<br>250 | 氨氮(mg/L)<br>0.1 | 總硬度(mg/L)<br>300 | 總溶解固體量(mg/L)<br>500 | 自由有效餘氯(mg/L)<br>0.2~1.0 | 氫離子濃度指數<br>6~8.5 |      |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 中山路357號      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 8.9              | ND              | 139              | 253                 | 0.4                     | 8                | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 中山路47號       | <1                        | 16                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 23.1             | ND              | 151              | 255                 | 0.51                    | 8                | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 中正路275號      | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | ND               | 8.4              | ND              | 132              | 217                 | 0.52                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 中正路282號      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 7.6              | ND              | 144              | 248                 | 0.53                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 中正路480號      | <1                        | 80                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 8                | ND              | 130              | 232                 | 0.52                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 民權路78號       | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | ND               | 8.4              | ND              | 134              | 230                 | 0.52                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 永安2路94號      | <1                        | 1                       | 0.1              | <5            | ND                 | 0.03             | 6.7              | ND              | 146              | 262                 | 0.55                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 安順街19號       | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 9.2              | ND              | 154              | 242                 | 0.5                     | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 東崎里謝厝巷13-38號 | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 11               | ND              | 136              | 250                 | 0.54                    | 8.2              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 鹿和路1段184號    | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.06             | 4.7              | ND              | 127              | 227                 | 0.53                    | 7.9              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 鹿和路1段41號     | <1                        | 1                       | 0.05             | <5            | ND                 | ND               | 9.3              | ND              | 138              | 270                 | 0.47                    | 8                | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 鹿和路2段92號     | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.1              | 3.4              | ND              | 118              | 220                 | 0.53                    | 7.9              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 鹿海段22-39號    | <1                        | <1                      | 0.2              | <5            | ND                 | ND               | 12.7             | ND              | 140              | 287                 | 0.55                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 鹿港鎮 | 復興路578號      | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | ND               | 10.1             | ND              | 155              | 226                 | 0.51                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.06 | 福興鄉 | 秀厝村福三路三段770號 | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | ND               | 26.4             | ND              | 181              | 260                 | 0.54                    | 8                | 合格   |
| 112.11.06 | 福興鄉 | 沿海路5段311號    | <1                        | 10                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 37.6             | ND              | 181              | 300                 | 0.5                     | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 民生街臨518號     | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.07             | 11.1             | ND              | 157              | 282                 | 0.51                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 埔崙村三越街78號    | <1                        | 14                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.15             | 41.5             | ND              | 193              | 328                 | 0.53                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 埔崙村民生街785號   | <1                        | 6                       | 0.05             | <5            | ND                 | 0.1              | 22.7             | ND              | 167              | 295                 | 0.52                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 埔崙村彰水路2段149號 | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.17             | 39               | ND              | 193              | 310                 | 0.54                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 埔崙村彰水路2段243號 | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.15             | 37.3             | ND              | 202              | 336                 | 0.54                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 秀水鄉 | 番花路一段91號     | <1                        | 8                       | 0.1              | <5            | ND                 | 0.06             | 10.6             | ND              | 149              | 245                 | 0.5                     | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 埔鹽鄉 | 光明路1段116號    | <1                        | 1                       | 0.1              | <5            | ND                 | 0.15             | 40.2             | ND              | 191              | 307                 | 0.51                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 埔鹽鄉 | 光明路1段65號     | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.14             | 38.3             | ND              | 187              | 278                 | 0.51                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 埔鹽鄉 | 彰水路2段270號    | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.16             | 38.3             | ND              | 183              | 325                 | 0.53                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.07 | 埔鹽鄉 | 彰水路2段317號    | <1                        | 2                       | 0.1              | <5            | ND                 | 0.15             | 38.9             | ND              | 205              | 306                 | 0.52                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 埔鹽鄉 | 彰水路2段350號    | <1                        | 13                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.15             | 39.1             | ND              | 193              | 293                 | 0.48                    | 8.2              | 合格   |
| 112.11.07 | 溪湖鎮 | 北勢里北聖路406號   | <1                        | 2                       | 0.1              | <5            | ND                 | 0.48             | 77.5             | ND              | 235              | 334                 | 0.51                    | 8.1              | 合格   |
| 112.11.07 | 溪湖鎮 | 湖東里大溪路二段61號  | <1                        | 8                       | 0.2              | <5            | ND                 | 0.11             | 45.3             | ND              | 251              | 384                 | 0.53                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 溪湖鎮 | 糖友街71巷6號     | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | 0.2              | 76.5             | ND              | 258              | 391                 | 0.46                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 福興鄉 | 三汙村彰水路85號    | <1                        | 1                       | 0.05             | <5            | ND                 | 0.1              | 20.8             | ND              | 173              | 278                 | 0.51                    | 8                | 合格   |
| 112.11.07 | 福興鄉 | 福工路1-1號      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.08             | 13.6             | ND              | 187              | 253                 | 0.58                    | 8                | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 大仁路一段62號     | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 0.15             | ND               | ND              | 121              | 218                 | 0.63                    | 7.2              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 山腳路115-9號    | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | 2.78             | 15.6             | ND              | 113              | 176                 | 0.5                     | 6.7              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 山腳路152-1號    | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 2.78             | 14               | ND              | 113              | 192                 | 0.5                     | 6.7              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 村上村中山路2段240號 | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.24             | 16.4             | ND              | 113              | 144                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 茄苳路1段249-5號  | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | 0.15             | ND               | ND              | 115              | 202                 | 0.61                    | 7.2              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 福興村84號旁      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | 2.75             | ND               | ND              | 115              | 195                 | 0.52                    | 6.7              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 鎮安段403地號     | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | ND               | ND               | ND              | 129              | 194                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 大村鄉 | 櫻花路106巷20號   | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 0.15             | ND               | ND              | 115              | 155                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 中山路二段479號    | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | ND               | 3.2              | ND              | 123              | 193                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 中山路二段90號     | <1                        | <1                      | 0.15             | <5            | ND                 | ND               | 2.8              | ND              | 123              | 170                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 中正路190號      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 3.3              | ND              | 130              | 194                 | 0.63                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 花橋街11號       | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 3.3              | ND              | 129              | 160                 | 0.53                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 金福街73號       | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 2.8              | ND              | 126              | 192                 | 0.62                    | 7.7              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 金墩街121號      | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 2.9              | ND              | 121              | 170                 | 0.64                    | 7.7              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 彰員路二段553號    | <1                        | <1                      | 0.1              | <5            | ND                 | ND               | 3.1              | ND              | 123              | 170                 | 0.65                    | 7.8              | 合格   |
| 112.11.08 | 花壇鄉 | 福德巷198號      | <1                        | <1                      | 0.05             | <5            | ND                 | 2.85             | 14.2             | ND              | 113              | 184                 | 0.36                    | 6.9              | 合格   |