

111年4月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
111.04.11	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.34	93.5	ND	210	365	0.47	8	合格
111.04.11	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.28	77.5	ND	226	418	0.55	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.28	81.6	ND	206	368	0.49	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	117	ND	226	453	0.59	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.19	84.9	ND	228	375	0.44	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.18	101	ND	216	401	0.52	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.24	82	ND	220	355	0.46	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.19	97.8	ND	220	358	0.44	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.19	93.8	ND	216	365	0.46	8.1	合格
111.04.11	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.21	95.1	ND	214	380	0.48	8.1	合格
111.04.11	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.19	91.1	ND	206	382	0.46	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.19	72.6	ND	212	355	0.46	8	合格
111.04.11	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.23	88.8	ND	208	395	0.45	8.1	合格
111.04.11	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.23	89.1	ND	220	404	0.47	8.1	合格
111.04.11	芳苑鄉	路平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.29	80.9	ND	206	366	0.43	7.9	合格
111.04.11	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.3	91.6	ND	202	365	0.48	7.9	合格
111.04.11	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	22.2	ND	164	283	0.53	7.9	合格
111.04.12	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	ND	ND	146	265	0.56	7.8	合格
111.04.12	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	31.9	ND	167	306	0.51	7.9	合格
111.04.12	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	14.6	ND	148	338	0.52	7.9	合格
111.04.12	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	31.4	ND	169	263	0.5	7.9	合格
111.04.12	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	32.8	ND	173	330	0.52	7.8	合格
111.04.12	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	39.8	ND	173	298	0.47	7.8	合格
111.04.12	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	27.4	ND	164	263	0.6	7.8	合格
111.04.12	埔鹽鄉	彰水路2段224-2號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	30.1	ND	180	278	0.52	7.9	合格
111.04.12	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	25.1	ND	168	275	0.58	7.9	合格
111.04.12	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	33.4	ND	167	260	0.54	7.9	合格
111.04.12	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	26.7	ND	172	305	0.58	7.9	合格
111.04.12	福興鄉	三汙村彰水路85號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.03	31.5	ND	173	340	0.5	7.9	合格
111.04.12	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	33.2	ND	171	292	0.48	8	合格
111.04.12	福興鄉	萬豐村彰水路29號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12	ND	178	320	0.55	7.9	合格
111.04.12	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	19.2	ND	148	364	0.51	7.7	合格
111.04.13	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	18.8	ND	147	298	0.44	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	中山路47號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	26.2	ND	155	305	0.43	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	18	ND	133	264	0.56	8	合格
111.04.13	鹿港鎮	中正路282號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	14.4	ND	145	243	0.57	8.1	合格
111.04.13	鹿港鎮	中正路480號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	19.6	ND	139	288	0.51	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	平等路27號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.01	6.4	ND	123	276	0.51	8.1	合格
111.04.13	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.06	18.4	ND	135	294	0.57	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	17.7	ND	139	270	0.56	8.2	合格
111.04.13	鹿港鎮	思源路397號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	6.3	ND	125	285	0.62	8.1	合格
111.04.13	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	6.9	ND	131	346	0.5	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.06	19.4	ND	135	296	0.56	8.1	合格
111.04.13	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	6.9	ND	118	202	0.46	8.1	合格
111.04.13	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	18.4	ND	133	292	0.56	7.9	合格
111.04.13	鹿港鎮	漳州街30號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	6.7	ND	121	257	0.44	8.1	合格
111.04.13	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	44.6	ND	172	338	0.51	7.8	合格
111.04.13	福興鄉	沿海路5段311號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	44.9	ND	176	344	0.52	7.9	合格