

113年7~12月自來水水源水質檢測結果

稽查日期	淨水場	水源水質抽驗項目及水質標準			檢測結果
		大腸桿菌群密度(CFU/100ml)	氨氮(mg/L)	化學需氧量(mg/L)	
		20000	1	25	
113.07.22	花壇淨水場	<1	0.1	<4.2	合格
113.07.22	大葉淨水場	<1	ND	<4.2	合格
113.07.22	大村淨水場	<1	ND	<4.2	合格
113.07.22	大村第二淨水場	2	0.06	<4.2	合格
113.07.22	員林第二淨水場	<1	0.03	<4.2	合格
113.07.22	員林第三淨水場	1	ND	<4.2	合格
113.07.22	員林第一淨水場	6	ND	<4.2	合格
113.07.23	社頭淨水場	2	ND	<4.2	合格
113.07.23	清水岩淨水場	<1	ND	9.5	合格
113.07.23	田中淨水場	1	ND	7.5	合格
113.07.23	倡和淨水場	45	ND	<4.2	合格
113.09.23	彰化第三淨水場	<1	0.38	<4.2	合格
113.09.23	大竹淨水場	<1	0.25	<4.2	合格
113.09.23	福田淨水場	2	ND	7.2	合格
113.09.23	全興淨水場	1	0.03	6.2	合格
113.09.23	線西淨水場	2	0.17	4.3	合格
113.09.23	和美淨水場	1	0.07	<4.2	合格
113.09.24	打鐵厝淨水場	4	0.09	<4.2	合格
113.09.24	溪湖第一淨水場	<1	0.02	<4.2	合格
113.09.24	溪湖第二淨水場	<1	0.1	<4.2	合格
113.09.24	福興淨水場	<1	0.08	7.9	合格
113.09.24	秀厝淨水場	3	0.05	<4.2	合格
113.09.24	彰濱淨水場	1	0.11	<4.2	合格
113.09.24	鹿港淨水場	1	0.12	11.9	合格
113.11.04	嘉興淨水場	21	ND	<4.2	合格
113.11.04	福田淨水場	4	ND	<4.2	合格