

114年1月自來水水質檢測結果

| 日期 | 鄉鎮 | 地點 | 檢測項目及水質標準 | | | | | | | | | | | | 檢測結果 |
|-----------|-----|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------|
| | | | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6 | 總菌落數 (CFU/mL) 100 | 濁度 (NTU) 2 | 色度(鉑鈷單位) 5 | 亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1 | 硝酸鹽氮(mg/L) 10 | 硫酸鹽(mg/L) 250 | 氨氮(mg/L) 0.1 | 總硬度 (mg/L) 300 | 總溶解固體量(mg/L) 500 | 自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0 | 氫離子濃度指數 6-8.5 | |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 大仁路一段62號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 0.13 | ND | ND | 116 | 106 | 0.54 | 7.6 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 大村鄉山腳路115-9號 | <1 | 1 | 0.1 | <5 | ND | 3.33 | 19.7 | ND | 99.3 | 164 | 0.41 | 7 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 大村鄉山腳路152-6號 | <1 | 2 | 0.2 | <5 | ND | 3.34 | 12 | ND | 107 | 144 | 0.42 | 7 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 大村鄉櫻花路106巷20號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 0.14 | ND | ND | 115 | 134 | 0.67 | 7.6 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 村上村中山路2段240號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 0.14 | ND | ND | 113 | 105 | 0.58 | 7.5 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 茄苳路一段249之5號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 0.13 | ND | ND | 115 | 130 | 0.43 | 7.5 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 福興村84號旁 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 2.81 | 22.3 | ND | 133 | 126 | 0.44 | 7.1 | 合格 |
| 114.01.06 | 大村鄉 | 鎮安段403地號 | <1 | <1 | 0.2 | <5 | ND | ND | ND | ND | 115 | 146 | 0.52 | 7.6 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 花壇鄉中山路二段479號 | <1 | 9 | 0.1 | <5 | ND | ND | 6.8 | ND | 114 | 56.7 | 0.56 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 花壇鄉中山路二段90號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | ND | ND | ND | 109 | 96.7 | 0.54 | 7.9 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 花壇鄉中正路190號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | ND | ND | ND | 115 | 61.6 | 0.58 | 8 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 花壇鄉福德巷35號 | <1 | <1 | 0.15 | <5 | ND | 3.34 | 18.2 | ND | 209 | 130 | 0.4 | 7.1 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 花壇街1號 | <1 | <1 | 0.5 | <5 | ND | ND | 2.3 | ND | 114 | 125 | 0.62 | 7.7 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 金福街73號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | ND | ND | ND | 120 | 128 | 0.46 | 8 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 金墩街121號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | ND | 4 | ND | 118 | 76.7 | 0.51 | 7.9 | 合格 |
| 114.01.06 | 花壇鄉 | 彰員路二段553號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | ND | ND | ND | 114 | 105 | 0.51 | 7.9 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 文昌路37號 | <1 | 2 | 0.05 | <5 | ND | 6.42 | ND | ND | 67.3 | 156 | 0.46 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 民生路21號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 6.17 | ND | ND | 65.2 | 135 | 0.49 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 民生路228號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 6.6 | ND | ND | 64.3 | 118 | 0.48 | 6.7 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 光文路27號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 6.47 | ND | ND | 68.3 | 115 | 0.43 | 6.7 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 南通路2段405號 | <1 | 1 | 0.05 | <5 | ND | 6.3 | 3.5 | ND | 66.2 | 152 | 0.47 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 員集路2段530號 | <1 | 1 | 0.05 | <5 | ND | 6.35 | ND | ND | 70 | 160 | 0.48 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 員集路2段748號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 6.23 | ND | ND | 65.2 | 155 | 0.47 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 員集路3段391號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 6.59 | 6 | ND | 70 | 165 | 0.52 | 6.7 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 員集路4段160號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 6.41 | 5.8 | ND | 70.2 | 118 | 0.45 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 二水鄉 | 員集路4段209號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 6.2 | ND | ND | 69.2 | 116 | 0.46 | 6.9 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 中南路2段509號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 7.19 | 34.6 | ND | 130 | 220 | 0.47 | 6.7 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 建國路73號 | <1 | 2 | 0.05 | <5 | ND | 7.56 | 14.2 | ND | 135 | 220 | 0.55 | 6.9 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 員集路2段688號 | <1 | <1 | 0.05 | <5 | ND | 7.03 | 19.5 | ND | 144 | 242 | 0.53 | 6.9 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 員集路2段696號 | <1 | 2 | 0.05 | <5 | ND | 7.37 | 30.5 | ND | 143 | 247 | 0.5 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 新聖路112號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 7.13 | 39 | ND | 134 | 210 | 0.5 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.07 | 田中鎮 | 興工路399號 | <1 | <1 | 0.1 | <5 | ND | 6.98 | 32 | ND | 134 | 170 | 0.54 | 6.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 和美鎮 | 水源路750號 | <1 | <1 | 0.15 | <5 | ND | 0.13 | 73.2 | ND | 239 | 412 | 0.44 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 和美鎮 | 水源路750號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.7 | 43.3 | ND | 129 | 230 | 0.78 | 8.1 | 合格 |
| 114.01.08 | 和美鎮 | 彰美路二段118號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.69 | 44.8 | ND | 133 | 224 | 0.69 | 8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 永安街327號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.86 | 27.3 | ND | 136 | 243 | 0.77 | 7.9 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 自強路226號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.86 | 32.5 | ND | 134 | 238 | 0.77 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 自強路354號 | <1 | 8 | 0.35 | <5 | ND | 0.86 | 45.1 | ND | 133 | 238 | 0.76 | 7.7 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 金馬路一段415號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.87 | 42.7 | ND | 135 | 204 | 0.75 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 金馬路一段627-1號 | <1 | 1 | 0.35 | <5 | ND | 0.87 | 27.6 | ND | 135 | 162 | 0.74 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 長順街235巷9號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.89 | 34.9 | ND | 136 | 182 | 0.68 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 建國東路136號 | <1 | <1 | 0.4 | <5 | ND | 0.86 | 40.1 | ND | 134 | 188 | 0.79 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 建國東路178號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.86 | 43.4 | ND | 132 | 185 | 0.66 | 7.8 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 建國東路320號 | <1 | 2 | 0.4 | <5 | ND | 0.88 | 42.4 | ND | 136 | 182 | 0.73 | 7.7 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 彰南路一段220號 | <1 | <1 | 0.55 | <5 | ND | 0.93 | 50.4 | ND | 143 | 183 | 0.59 | 8.2 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 彰南路一段418號 | <1 | <1 | 0.45 | <5 | ND | 0.95 | 33.6 | ND | 140 | 204 | 0.6 | 8.3 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 彰興路1段252號 | <1 | 4 | 0.35 | <5 | ND | 1.06 | 66.4 | ND | 134 | 204 | 0.55 | 7.7 | 合格 |
| 114.01.08 | 彰化市 | 福順街26號 | <1 | <1 | 0.35 | <5 | ND | 0.87 | 42.7 | ND | 138 | 184 | 0.44 | 7.2 | 合格 |