

115年1月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑銹單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
115.01.05	北斗鎮	中寮路37號	<1	<1	0.15	<5	ND	7.57	80.6	ND	203	288	0.5	7.9	合格
115.01.05	北斗鎮	中興街284號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.65	111	ND	184	344	0.47	7.2	合格
115.01.05	北斗鎮	斗中路811號	<1	<1	0.15	<5	ND	7.67	78.6	ND	201	316	0.46	7.8	合格
115.01.05	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.2	<5	ND	7.9	78	ND	164	318	0.53	7.8	合格
115.01.05	北斗鎮	斗苑路1段49號	<1	<1	0.2	<5	ND	7.79	78.2	ND	192	312	0.52	8	合格
115.01.05	北斗鎮	斗苑路2段1巷1號	<1	<1	0.2	<5	ND	7.03	83.7	ND	197	268	0.42	8	合格
115.01.05	北斗鎮	宮後街137號	<1	<1	0.15	<5	ND	7	79.1	ND	182	323	0.48	7.7	合格
115.01.05	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.15	<5	ND	7.74	79	ND	202	314	0.54	7.8	合格
115.01.05	北斗鎮	復興路523號	<1	<1	0.15	<5	ND	6.63	83.4	ND	204	282	0.5	7.9	合格
115.01.05	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.76	151	ND	246	344	0.42	7.9	合格
115.01.05	埔心鄉	大興街72號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	55.4	ND	158	250	0.45	8.1	合格
115.01.05	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	48.9	ND	195	274	0.45	8.2	合格
115.01.05	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	59.8	ND	191	252	0.46	8.2	合格
115.01.05	埔心鄉	忠義北路315號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	59.2	ND	218	277	0.48	8.2	合格
115.01.05	埔心鄉	漣港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.1	<5	ND	2.77	129	ND	266	325	0.46	7.4	合格
115.01.05	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	<1	0.6	<5	ND	ND	57.7	ND	171	243	0.42	8.2	合格
115.01.06	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.22	114	ND	224	323	0.5	8.1	合格
115.01.06	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.25	100	ND	220	276	0.44	8.1	合格
115.01.06	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.24	121	ND	245	357	0.5	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.12	114	ND	278	344	0.6	8.1	合格
115.01.06	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.14	102	ND	212	352	0.66	8.1	合格
115.01.06	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.16	116	ND	245	337	0.68	8.1	合格
115.01.06	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.12	113	ND	235	363	0.42	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.26	119	ND	259	352	0.47	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.18	115	ND	206	295	0.37	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.12	110	ND	218	314	0.42	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.15	113	ND	236	318	0.48	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	2	0.15	<5	ND	0.19	113	ND	216	352	0.39	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	8	0.15	<5	ND	0.16	116	ND	188	317	0.44	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.2	117	ND	254	336	0.47	6.9	合格
115.01.06	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.2	122	ND	246	338	0.51	8.2	合格
115.01.06	芳苑鄉	路平村路平路7之2號	<1	8	0.15	<5	ND	0.21	119	ND	239	352	0.48	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	20.5	ND	126	208	0.35	7.9	合格
115.01.07	鹿港鎮	中山路47號	<1	5	0.3	<5	ND	0.04	37.8	ND	158	246	0.51	8	合格
115.01.07	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	21.2	ND	125	190	0.51	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	中正路282號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	18.1	ND	134	153	0.51	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	中正路480號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.09	21.1	ND	139	166	0.47	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	平等路25號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	7	ND	107	188	0.55	7.9	合格
115.01.07	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	19.1	ND	131	200	0.5	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	18.1	ND	102	184	0.46	8	合格
115.01.07	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	21.3	ND	125	198	0.51	8.1	合格
115.01.07	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	14	ND	108	176	0.47	8	合格
115.01.07	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.08	20.7	ND	127	188	0.47	8	合格
115.01.07	鹿港鎮	鹿和路1段586號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	10.3	ND	113	167	0.49	8	合格
115.01.07	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	7.9	ND	102	162	0.51	7.9	合格
115.01.07	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.09	20.5	ND	127	205	0.5	8.1	合格
115.01.07	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	57.8	ND	167	280	0.46	8	合格
115.01.07	福興鄉	沿海路5段311號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	56.8	ND	145	278	0.51	8	合格