110年第1季(1-3月)自來水水源水質檢測結果

稽查日期	淨水場	水源水質抽驗項目及水質標準			檢測結果
		大腸桿菌群密度(CFU/100ml)	氨氮(mg/L)	化學需氧量(mg/L)	
		20000	1	25	
110.02.17	鹿港淨水廠	<1	0.08	<5.4	合格
110.02.17	打鐵厝淨水廠	<1	0.12	<5.4	合格
110.02.17	彰濱淨水廠	<1	0.08	<5.4	合格
110.02.17	秀厝淨水場	4	0.09	<5.4	合格
110.02.17	溪湖第一淨水場	<1	0.03	<5.4	合格
110.02.17	溪湖第二淨水場	<1	0.12	<5.4	合格
110.02.17	福興淨水場	<1	0.04	<5.4	合格
110.02.22	花壇淨水場	<1	0.04	<5.4	合格
110.02.22	大葉淨水場	<1	ND	<5.4	合格
110.02.22	大村淨水場	<1	0.02	<5.4	合格
110.02.22	大村第二淨水場	<1	0.14	<5.4	合格
110.02.22	社頭淨水場	<1	ND	<5.4	合格
110.02.22	清水岩淨水場	<1	0.02	<5.4	合格
110.02.22	田中淨水場	<1	ND	<5.4	合格
110.02.22	大丘園淨水場	<1	ND	<5.4	合格
110.02.22	倡和淨水場	<1	ND	<5.4	合格