

113年8月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鈷單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度(mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
113.08.05	和美鎮	水源路750號	<1	4	0.25	<5	ND	0.15	96.6	ND	244	332	0.47	7.6	合格
113.08.05	和美鎮	和美鎮東發路159號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.23	46.5	ND	147	202	0.31	7.7	合格
113.08.05	和美鎮	彰美路三段118號	<1	13	0.25	<5	ND	0.18	80.1	ND	197	303	0.33	7.6	合格
113.08.05	彰化市	永安街327號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.48	61.1	ND	138	257	0.47	7.6	合格
113.08.05	彰化市	自強路226號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.48	62	ND	159	228	0.53	7.5	合格
113.08.05	彰化市	自強路354號	<1	<1	0.5	<5	ND	0.44	58.9	ND	149	202	0.48	7.5	合格
113.08.05	彰化市	金馬路一段415號	<1	2	0.3	<5	ND	0.86	66.5	ND	140	215	0.5	7.5	合格
113.08.05	彰化市	金馬路一段627-1號	<1	<1	0.4	<5	ND	0.46	59.4	ND	140	275	0.42	7.5	合格
113.08.05	彰化市	長順街235巷9號	<1	4	0.3	<5	ND	0.5	62.8	ND	149	215	0.43	7.5	合格
113.08.05	彰化市	建國東路136號	<1	<1	0.4	<5	ND	0.44	61.8	ND	145	213	0.49	7.5	合格
113.08.05	彰化市	建國東路178號	<1	<1	0.45	<5	ND	0.44	59.6	ND	145	208	0.54	7.5	合格
113.08.05	彰化市	建國東路320號	<1	<1	0.4	<5	ND	0.52	63.1	ND	145	252	0.62	7.4	合格
113.08.05	彰化市	彰南路一段220號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.5	53.4	ND	164	278	0.51	7.1	合格
113.08.05	彰化市	彰南路一段418號	<1	<1	0.25	<5	ND	1.15	58.6	ND	172	205	0.47	7.3	合格
113.08.05	彰化市	彰興路一段252號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.83	46	ND	136	287	0.53	7.5	合格
113.08.05	彰化市	福順街26號	<1	2	0.3	<5	ND	0.47	60.1	ND	144	202	0.56	7.5	合格
113.08.06	二水鄉	文昌路37號	<1	4	0.4	<5	ND	6.66	10.3	ND	79.7	215	0.54	6.8	合格
113.08.06	二水鄉	民生路21號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.42	9.9	ND	80.5	184	0.54	6.8	合格
113.08.06	二水鄉	民生路228號	<1	<1	0.05	<5	ND	6.48	10.5	ND	76.3	172	0.53	6.7	合格
113.08.06	二水鄉	光文路27號	<1	6	0.05	<5	ND	6.66	6.7	ND	77.6	177	0.57	6.7	合格
113.08.06	二水鄉	南通路2段405號	<1	<1	0.05	<5	ND	6.47	8.7	ND	78.4	147	0.42	6.9	合格
113.08.06	二水鄉	員集路2段530號	<1	<1	0.05	<5	ND	6.71	9.5	ND	76.3	166	0.46	6.8	合格
113.08.06	二水鄉	員集路2段748號	<1	<1	0.05	<5	ND	6.67	10	ND	76.3	145	0.47	6.8	合格
113.08.06	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.69	10.6	ND	82.6	172	0.55	6.7	合格
113.08.06	二水鄉	員集路4段160號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.81	10.3	ND	75.6	125	0.53	6.9	合格
113.08.06	二水鄉	員集路4段209號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.86	6.2	ND	77.6	174	0.6	6.9	合格
113.08.06	田中鎮	中南路2段509號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.19	37.7	ND	140	234	0.49	6.7	合格
113.08.06	田中鎮	建國路73號	<1	<1	0.2	<5	ND	7.89	30	ND	146	288	0.43	6.8	合格
113.08.06	田中鎮	員集路2段670號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.84	28.6	ND	142	274	0.47	6.9	合格
113.08.06	田中鎮	員集路2段688號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.75	33	ND	150	208	0.4	6.8	合格
113.08.06	田中鎮	新聖路112號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.79	38.4	ND	146	238	0.46	6.7	合格
113.08.06	田中鎮	興工路399號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.84	32	ND	142	210	0.46	6.9	合格
113.08.07	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.7	6.1	ND	77.9	185	0.63	7.1	合格
113.08.07	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.78	14.1	ND	102	162	0.48	7.2	合格
113.08.07	員林市	北和街53巷38號	<1	2	0.1	<5	ND	1.78	16.1	ND	114	155	0.45	7.8	合格
113.08.07	員林市	至善街205號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	28.2	ND	161	225	0.46	7.8	合格
113.08.07	員林市	林森路332號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.82	13.8	ND	100	150	0.4	7.3	合格
113.08.07	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.03	23.7	ND	164	184	0.51	7.8	合格
113.08.07	員林市	員大路1段683號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.04	24.2	ND	166	238	0.4	7.8	合格
113.08.07	員林市	員大路1段6-1號	<1	1	0.1	<5	ND	0.03	29.3	ND	165	185	0.46	7.8	合格
113.08.07	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	29	ND	164	225	0.48	7.9	合格
113.08.07	員林市	莒光路281號	<1	11	0.1	<5	ND	0.04	29	ND	167	216	0.47	7.8	合格
113.08.07	員林市	莒光路49號	<1	4	0.1	<5	ND	0.04	26.3	ND	164	222	0.44	7.9	合格
113.08.07	員林市	莒光路560號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.04	27.5	ND	165	210	0.41	7.8	合格
113.08.07	員林市	復興路57號	<1	4	0.1	<5	ND	0.04	28.2	ND	162	190	0.47	7.8	合格
113.08.07	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	27.9	ND	167	205	0.5	7.8	合格
113.08.07	員林市	新生路563號	<1	6	0.1	<5	ND	0.04	28.9	ND	166	237	0.45	7.8	合格
113.08.07	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	27.8	ND	166	212	0.49	7.8	合格