

114年7月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉍單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0	氫離子濃度指數 6-8.5	
114.07.08	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.02	123	ND	124	188	0.58	7.4	合格
114.07.08	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.03	143	ND	142	208	0.44	7.4	合格
114.07.08	員林市	員大路1段6-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	149	ND	150	194	0.6	7.4	合格
114.07.08	員林市	復興路57號	<1	10	0.1	<5	ND	0.02	139	ND	181	207	0.46	7.5	合格
114.07.08	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.02	146	ND	145	204	0.46	7.4	合格
114.07.08	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	147	ND	166	194	0.55	7.9	合格
114.07.14	和美鎮	水源路750號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.31	76.5	ND	207	318	0.57	7.9	合格
114.07.14	和美鎮	和美鎮東發路159號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.8	47.6	ND	91.4	136	0.49	7.8	合格
114.07.14	和美鎮	彰美路三段118號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.8	47.4	ND	105	147	0.47	7.9	合格
114.07.14	彰化市	永安街327號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.72	45	ND	98.3	174	0.5	7.9	合格
114.07.14	彰化市	自強路226號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.71	37.8	ND	99.3	160	0.52	7.7	合格
114.07.14	彰化市	自強路354號	<1	4	0.15	<5	ND	0.69	44.7	ND	107	176	0.53	7.8	合格
114.07.14	彰化市	金馬路一段415號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.72	42.4	ND	97.5	232	0.56	7.7	合格
114.07.14	彰化市	金馬路一段627-1號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.72	41	ND	128	210	0.56	7.7	合格
114.07.14	彰化市	長順街235巷9號	<1	1	0.15	<5	ND	0.77	43.7	ND	101	174	0.55	7.7	合格
114.07.14	彰化市	建國東路132號	<1	2	0.15	<5	ND	0.71	42.5	ND	103	175	0.55	7.8	合格
114.07.14	彰化市	建國東路178號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.71	42.1	ND	117	185	0.5	7.8	合格
114.07.14	彰化市	建國東路320號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.66	44.8	ND	106	200	0.61	7.8	合格
114.07.14	彰化市	彰南路一段220號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.07	47.3	ND	140	285	0.5	7.3	合格
114.07.14	彰化市	彰南路一段418號	<1	2	0.1	<5	ND	1.12	44.6	ND	155	310	0.5	7.4	合格
114.07.14	彰化市	彰興路1段252號	<1	<1	0.3	<5	ND	0.34	6.3	ND	80.4	224	0.58	8.1	合格
114.07.14	彰化市	福順街26號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.7	45.2	ND	106	162	0.58	7.8	合格
114.07.15	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.24	ND	ND	58.4	120	0.49	7.1	合格
114.07.15	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.15	<5	ND	1.67	14	ND	82.2	112	0.62	7.2	合格
114.07.15	員林市	北和街53巷38號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	23.1	ND	122	142	0.56	7.8	合格
114.07.15	員林市	至善街205號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	24.6	ND	138	152	0.6	7.9	合格
114.07.15	員林市	林森路332號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.68	5.9	ND	76.2	108	0.61	7.2	合格
114.07.15	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21	ND	141	172	0.57	7.8	合格
114.07.15	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	21.3	ND	141	155	0.58	7.9	合格
114.07.15	員林市	莒光路49號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	23.2	ND	137	142	0.61	7.9	合格
114.07.15	員林市	莒光路524號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	17.8	ND	136	110	0.66	7.8	合格
114.07.15	員林市	新生路563號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.01	25.8	ND	233	126	0.59	7.8	合格
114.07.16	北斗鎮	三民街46號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.66	122	ND	277	388	0.52	7.6	合格
114.07.16	北斗鎮	中興街284號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.73	92.4	ND	154	325	0.45	7.6	合格
114.07.16	北斗鎮	元市街49號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.66	117	ND	262	405	0.46	7.6	合格
114.07.16	北斗鎮	斗中路811號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.12	58.2	ND	192	330	0.47	7.7	合格
114.07.16	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	1	0.1	<5	ND	7.21	75.6	ND	172	345	0.51	7.7	合格
114.07.16	北斗鎮	斗苑路1段49號	<1	1	0.1	<5	ND	7.51	57.9	ND	209	328	0.6	7.7	合格
114.07.16	北斗鎮	宮後街137號	<1	4	0.1	<5	ND	7.67	23.9	ND	152	308	0.43	7.8	合格
114.07.16	北斗鎮	宮後街82號	<1	1	0.1	<5	ND	7.53	57	ND	195	315	0.51	7.7	合格
114.07.16	北斗鎮	復興路523號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.33	55.8	ND	183	282	0.59	7.7	合格
114.07.16	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.95	56.4	ND	155	230	0.44	7.8	合格
114.07.16	埔心鄉	大興街72號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	68.4	ND	182	288	0.55	7.8	合格
114.07.16	埔心鄉	五通南路82號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	26.3	ND	189	280	0.57	8	合格
114.07.16	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	52.4	ND	145	286	0.54	8	合格
114.07.16	埔心鄉	員鹿路2段415號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.1	60.4	ND	218	314	0.49	7.6	合格
114.07.16	埔心鄉	浦港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.1	<5	ND	2.74	91.8	ND	195	365	0.48	7.3	合格
114.07.16	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	57.5	ND	200	270	0.55	8	合格