

彰化縣溪州資源回收（焚化）廠

110年9月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

(一) 焚化 操作 資料	垃圾進廠量 (公噸)	一般廢棄物： 23,106.17 一般事業廢棄物： 287.37 屬員工生活產生之廢棄物： 892.95		合 計： 24,286.49					
	焚 化 量 (公噸)	一 號 爐： 13,151.22 二 號 爐： 12,171.26		合 計： 25,322.48					
	焚化率(%)	104.27% 餘裕量(公噸)							
	發電效益 (仟度 MWh)	發 電 量： 13,734.80 售 電 量： 11,120.40		發電率(%) 80.97%					
	(二) 廢棄物 進廠 管制	進 廠 車 次： 鄉鎮市公所： 3,737 696 清 除 業 者： 227 145							
(三) 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	煙道廢氣 排放 檢測項目 與 結果	台灣檢驗科技股份有限公司 檢 測 日 期： - 檢測報告簽署人：							
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm³)：		-	鉛 (法規值 0.2 mg / Nm³)：	-			
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm)：		-	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm³)：	-			
		氮氧化物 (法規值 109.1 ppm)：		-	汞 (法規值 0.05 mg / Nm³)：	-			
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm)：		-	煙道廢氣戴奧辛				
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm)：		-	(法規值0.1 ng-TEQ / Nm³)：				
(四) 底渣 處理 管制	採 樣 日 期：		110.09.06		上準公司檢測報告簽署人：江光華		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彞成		
	清運量		3,495.41		(公噸)		處置地點： 榮寶公司		
	底渣 檢測報告	鎘 (法規值 1.0 mg/L)：		ND		砷 (法規值 5.0 mg/L)：		ND	
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：		ND		汞 (法規值 0.2 mg/L)：		ND	
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：		1.120		六價鉻(法規值 2.5 mg/L)：		ND	
		鉻(法規值 5.0 mg/L)：		<0.1		總硒 (法規值 1.0 mg/L)：		ND	
		戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w)：		0.003		總鉍 (法規值 100 mg/L)：		0.693	
(五) 飛灰 穩定 化物 處理 管制	採 樣 日 期：		110.09.07		台灣檢驗檢測報告簽署人：權彞成				
	清運量		957.26		(公噸) 處置地點： 吉衛公司				
	飛灰穩定化物 檢測報告	鋅 (無法法規值 mg/L)：		1.700		六價鉻 (法規值 2.5 mg/L)：		<0.02	
		鎘 (法規值 1.0 mg/L)：		<0.03		砷 (法規值 5.0 mg/L)：		ND	
		鉛 (法規值 5.0mg/L)：		ND		汞 (法規值 0.2 mg/L)：		<0.002	
		銅 (法規值 15.0 mg/L)：		ND		總硒 (法規值 1.0 mg/L)：		<0.1	
		鉻 (法規值 5.0 mg/L)：		<0.02		戴奧辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF) / g - d.w)：		0.0830	
(六) 其他	參觀人數：		0		110 年累計參觀人數：				
	本月完成事項：		1. 89/7執行底渣、飛灰穩定化物採樣。		0				
下月預計行程：		1.預定10/8執行底渣、飛灰穩定化物採樣。 2.預定10/5、10/6執行廢氣煙道一般項與粒狀物採樣。 3.預定10/14、10/15執行廢氣煙道戴奧辛採樣。 4.預定10/18執行廢氣煙道重金屬採樣。							