115年9月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鈷單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2~1.0	氫離子濃度指數 6~8.5	
115.09.07	北斗鎮	中寮路37號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.35	ND	ND	169	243	0.5	8	合格
115.09.07	北斗鎮	中興街284號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.35	56.1	ND	215	345	0.51	7.7	合格
115.09.07	北斗鎮	斗中路811號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.33	77.2	ND	171	265	0.53	8	合格
115.09.07	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.61	71.8	ND	193	247	0.53	8	合格
115.09.07	北斗鎮	斗苑路1段49號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.78	33.3	ND	161	200	0.54	7.9	合格
115.09.07	北斗鎮	斗苑路2段1巷1號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.55	74.4	ND	206	292	0.4	8	合格
115.09.07	北斗鎮	宮後街137號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.25	20.1	ND	223	230	0.44	7.8	合格
115.09.07	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.15	17.3	ND	159	230	0.51	8	合格
115.09.07	北斗鎮	復興路523號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.03	49.2	ND	173	268	0.51	8	合格
115.09.07	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.12	71.4	ND	149	220	0.33	7.9	合格
115.09.07	埔心鄉	大興街72號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	62.6	ND	191	245	0.39	8.1	合格
115.09.07	埔心鄉	五通南路82號	<1	1	0.1	<5	ND	ND	60.2	ND	202	254	0.57	8.2	合格
115.09.07	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	11.5	ND	163	272	0.58	8.2	合格
115.09.07	埔心鄉	忠義北路315號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	51.9	ND	161	264	0.6	8.2	合格
115.09.07	埔心鄉	湳港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.1	<5	ND	3	36.5	ND	244	358	0.4	7.9	合格
115.09.07	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	33.8	ND	200	252	0.6	8.2	合格
115.09.08	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.08	17.7	ND	154	198	0.43	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	中山路47號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.1	30	ND	137	244	0.48	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	中正路282號	<1	1	0.15	<5	ND	0.07	10.1	ND	124	198	0.52	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	中正路480號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.07	7.9	ND	134	186	0.49	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	中正路480號	<1	1	0.15	<5	ND	0.07	ND	ND	141	185	0.47	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	平等路25號	<1	1	0.2	<5	ND	0.06	8.9	ND	145	198	0.47	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.08	4.1	ND	143	184	0.49	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	5.7	ND	113	230	0.45	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	安順街19號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	11.8	ND	114	226	0.46	8.1	合格
115.09.08	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.05	ND	ND	104	200	0.5	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	鹿和路1段35號	<1	1	0.1	<5	ND	0.07	14.5	ND	115	192	0.47	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	鹿和路1段586號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.07	20.2	ND	136	217	0.49	8	合格
115.09.08	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	1	0.1	<5	ND	0.09	23.6	ND	130	237	0.45	7.9	合格
115.09.08	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.07	4.9	ND	136	222	0.45	8.1	合格
115.09.08	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.13	24.4	ND	139	254	0.38	8	合格
115.09.08	福興鄉	沿海路5段311號	<1	3	0.15	<5	ND	0.12	36.2	ND	163	255	0.4	8	合格
115.09.09	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.64	7.6	ND	180	265	0.47	8.1	合格
115.09.09	二林鎮	儒林路2段100號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.56	104	ND	166	282	0.49	8	合格
115.09.09	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.52	89.6	ND	176	295	0.48	8	合格
115.09.09	芳苑鄉	工區11路30號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.23	94.6	ND	187	316	0.61	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	2	0.1	<5	ND	0.42	36.5	ND	165	296	0.49	8.2	合格
115.09.09	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.29	61.1	ND	197	305	0.36	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.21	100	ND	184	315	0.46	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.57	87.4	ND	180	315	0.45	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.42	66.4	ND	191	302	0.52	8.2	合格
115.09.09	芳苑鄉	芳漢路2段63號	<1	1	0.15	<5	ND	0.23	95.2	ND	216	310	0.54	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	芳漢路王功段300號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.26	93.3	ND	177	328	0.53	8.2	合格
115.09.09	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.23	91	ND	198	325	0.54	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.42	29.1	ND	197	294	0.48	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.42	85	ND	177	304	0.44	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.45	<5	ND	0.28	75.9	ND	191	310	0.48	8.1	合格
115.09.09	芳苑鄉	路平村路平路7之2號	1	1	0.1	<5	ND	0.57	92.2	ND	186	287	0.39	8.1	合格