

109年5月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	濁度(NTU)	色度(鉑鈷單位)	亞硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮(mg/L)	硫酸鹽(mg/L)	氨氮(mg/L)	總硬度(mg/L)	總溶解固體量(mg/L)	自由有效餘氯(mg/L)	氫離子濃度指數	
			6	100	2	5	0.1	10	250	0.1	300	500	0.2-1	6-8.5	
109.05.04	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.74	5	ND	104	194	0.56	7.7	合格
109.05.04	員林市	莒光路35號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	12.2	ND	157	224	0.49	7.9	合格
109.05.04	員林市	復興路53號	<1	2	0.15	<5	ND	ND	14.3	ND	155	205	0.54	8	合格
109.05.04	員林市	新生路223號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	14.6	ND	148	220	0.56	7.9	合格
109.05.04	員林市	新生路563號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	13.2	ND	157	232	0.56	7.9	合格
109.05.04	員林市	員林市靜修路1-9號	<1	<1	0.15	<5	ND	0.66	7	ND	101	155	0.63	7.6	合格
109.05.04	員林市	惠農路230號	<1	1	0.15	<5	ND	ND	14.8	ND	146	242	0.53	7.8	合格
109.05.04	員林市	萃善街205號	<1	1	0.15	<5	ND	ND	13	ND	148	237	0.48	7.9	合格
109.05.04	員林市	員大路1段16號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13	ND	150	195	0.47	7.8	合格
109.05.04	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	10.9	ND	159	256	0.48	7.9	合格
109.05.04	員林市	員大路1段463號	<1	2	0.15	<5	ND	ND	14.1	ND	153	195	0.48	7.9	合格
109.05.04	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	13.4	ND	150	216	0.53	7.8	合格
109.05.04	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	10	ND	147	230	0.53	7.9	合格
109.05.04	員林市	中山南路36號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.74	6.6	ND	99.4	165	0.58	7.6	合格
109.05.04	員林市	莒光路560號	<1	<1	0.15	<5	ND	ND	13.2	ND	150	237	0.6	7.9	合格
109.05.04	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	11.6	ND	150	224	0.54	7.8	合格
109.05.05	二水鄉	員集路2段530號	<1	<1	0.1	<5	ND	4.53	ND	ND	73.7	188	0.35	6.6	合格
109.05.05	二水鄉	員集路2段748號	<1	<1	0.05	<5	ND	4.57	ND	ND	69.7	136	0.37	6.8	合格
109.05.05	二水鄉	員集路4段317號	<1	<1	0.55	<5	ND	4.94	2.1	ND	85.1	158	0.53	6.8	合格
109.05.05	二水鄉	民生路228號	<1	4	0.1	<5	ND	5.01	2.1	ND	68.7	172	0.44	6.7	合格
109.05.05	二水鄉	南通路2段405號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.32	2.6	ND	74.8	180	0.43	6.6	合格
109.05.05	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.05	<5	ND	4.92	ND	ND	62.5	150	0.37	6.6	合格
109.05.05	二水鄉	民生路23號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.14	2.7	ND	74.8	165	0.44	6.6	合格
109.05.05	二水鄉	員集路4段160號	<1	10	0.15	<5	ND	4.83	ND	ND	56.4	142	0.41	6.7	合格
109.05.05	二水鄉	文昌路37號	<1	<1	0.4	<5	ND	4.81	ND	ND	70.7	138	0.6	6.7	合格
109.05.05	二水鄉	光文路27號	<1	6	0.1	<5	ND	4.94	ND	ND	66.6	172	0.37	6.7	合格
109.05.05	社頭鄉	松竹村清水岩路199巷18號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.34	8.8	ND	81	188	0.41	7.3	合格
109.05.05	社頭鄉	水源路6號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.86	3.1	ND	58.4	126	0.4	7.1	合格
109.05.05	社頭鄉	朝興村社石路712號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.34	2.9	ND	60.5	135	0.43	7.4	合格
109.05.05	社頭鄉	仁雅村民權路185-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.84	29.6	ND	136	230	0.4	6.7	合格
109.05.05	社頭鄉	社頭村清水岩路420號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.1	5.6	ND	81	200	0.36	7.2	合格
109.05.05	社頭鄉	松竹村社石路959號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.06	3.1	ND	66.6	156	0.43	7.3	合格
109.05.06	北斗鎮	宮後街82號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.09	64.1	ND	233	394	0.47	7.5	合格
109.05.06	北斗鎮	復興路207號	<1	<1	0.1	<5	ND	7.23	59.8	ND	239	394	0.48	7.5	合格
109.05.06	北斗鎮	三民街46號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.31	164	ND	282	407	0.53	7.5	合格
109.05.06	北斗鎮	復興路747號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.34	71.3	ND	227	378	0.49	7.6	合格
109.05.06	北斗鎮	元市街49號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.3	136	ND	278	413	0.52	7.5	合格
109.05.06	北斗鎮	斗中路811號	<1	11	0.1	<5	ND	7.31	75.7	ND	241	378	0.48	7.6	合格
109.05.06	北斗鎮	斗苑路1段47號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.24	148	ND	288	428	0.51	7.6	合格
109.05.06	北斗鎮	宮後街137號	<1	6	0.1	<5	ND	6.92	65.2	ND	221	388	0.4	7.7	合格
109.05.06	北斗鎮	斗中路891-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	3.77	119	ND	262	415	0.51	7.6	合格
109.05.06	田尾鄉	中山路2段426號	<1	<1	0.05	<5	ND	2.62	125	ND	298	398	0.42	7.5	合格
109.05.06	埔心鄉	浦港村永社路竹巷2號	<1	<1	0.05	<5	ND	2.24	136	ND	280	390	0.55	7.3	合格
109.05.06	埔心鄉	瑤鳳路2段518號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	14.8	ND	146	262	0.53	7.9	合格
109.05.06	埔心鄉	大興街72號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	14.9	ND	146	232	0.56	8	合格
109.05.06	埔心鄉	五通南路82號	<1	2	0.05	<5	ND	ND	15.1	ND	144	252	0.47	8	合格
109.05.06	埔心鄉	忠義北路100號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	43.7	ND	197	294	0.51	7.8	合格
109.05.06	埔心鄉	員鹿路2段415號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.44	50.7	ND	207	306	0.56	7.7	合格