

111年7-12月包裝或盛裝飲用水水源水質抽驗結果

採樣日期	業者名稱	類別	檢測項目及水質標準						
			大腸桿菌群(CFU／ 100mL) 6(作為盛裝水水源者); 50(作為包裝水水源者)	色度(鉑鈷單位) 15	硝酸鹽氮(mg/L) 10	濁度(NTU) 4	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	氨氮(mg/L) 0.1	砷(mg/L) 0.05
111.08.16	世間水食品有限公司	包裝飲用水	<1	<5	ND	0.15	ND	ND	-
111.08.16	佳和食品股份有限公司	包裝飲用水	<1	<5	4.12	0.1	ND	ND	-
111.09.07	世間水食品有限公司	包裝飲用水	<1	<5	ND	0.05	ND	ND	-
111.09.07	佳和食品股份有限公司	包裝飲用水	<1	<5	ND	0.05	ND	ND	-
111.10.11	荃薪企業社	盛裝飲用水	<1	<5	0.03	0.05	ND	ND	ND
111.10.11	佳和食品股份有限公司	包裝飲用水	<1	<5	2.1	0.05	ND	ND	-