

109年6月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準												檢測結果
			大腸桿菌群(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	濁度(NTU)	色度(鉑鉍單位)	亞硝酸鹽氮(mg/L)	硝酸鹽氮(mg/L)	硫酸鹽(mg/L)	氨氮(mg/L)	總硬度(mg/L)	總溶解固體量(mg/L)	自由有效餘氯(mg/L)	氯離子濃度指數	
			6	100	2	5	0.1	10	250	0.1	300	500	0.2-1	6-8.5	
109.06.01	鹿港鎮	中正路281-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	17.5	ND	136	258	0.57	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	民權路78號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	20.1	ND	157	254	0.53	8.2	合格
109.06.01	鹿港鎮	鹿和路1段41號	<1	12	0.05	<5	ND	ND	20.5	ND	140	284	0.47	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	漳州街30號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.02	5.1	ND	117	222	0.56	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	中正路275號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	20.2	ND	138	264	0.6	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	中正路480號	<1	35	0.1	<5	ND	ND	17.3	ND	146	262	0.57	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	永安2路94號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	17.1	ND	138	234	0.57	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	鹿和路1段184號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	4.2	ND	115	215	0.54	7.9	合格
109.06.01	鹿港鎮	平等路27號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.03	4.6	ND	115	216	0.6	7.9	合格
109.06.01	鹿港鎮	鹿和路2段92號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.02	4	ND	115	215	0.58	7.9	合格
109.06.01	鹿港鎮	中山路47號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	33.4	ND	163	290	0.55	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	中山路357號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	41.1	ND	169	295	0.48	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	復興路578號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	18.9	ND	140	266	0.46	8.1	合格
109.06.01	鹿港鎮	安順街19號	<1	2	0.1	<5	ND	ND	17.7	ND	138	232	0.46	8.2	合格
109.06.01	福興鄉	沿海路4段591號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	41.8	ND	173	296	0.56	8.2	合格
109.06.01	福興鄉	沿海路5段311號	<1	<1	0.1	<5	ND	ND	44.9	ND	171	278	0.52	8.2	合格
109.06.02	二林鎮	二林鎮吉利街485號	<1	6	0.1	<5	ND	0.54	74	ND	221	398	0.53	8	合格
109.06.02	二林鎮	儒林路2段100號	<1	4	0.1	<5	ND	0.36	93.4	ND	233	412	0.54	7.9	合格
109.06.02	芳苑鄉	仁愛村中央路34號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.53	68.6	ND	200	332	0.44	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	平村上林路路上段292之1號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.59	72.9	ND	199	338	0.47	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	芳港路2段63號	<1	1	0.05	<5	ND	0.54	75	ND	198	344	0.43	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	工區11路30號	<1	2	0.15	<5	ND	0.4	77.4	ND	225	318	0.51	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	斗苑路芳苑段306號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.53	70.4	ND	193	295	0.45	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	信義村芳新路芳苑段36號	<1	2	0.05	<5	ND	0.52	64.1	ND	198	318	0.43	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段1巷31號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.52	68.6	ND	195	362	0.49	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	三成村上林路路上段374號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.58	74.8	ND	193	336	0.47	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	永興村永樂路5號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.52	74.6	ND	198	348	0.45	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	建成路180巷27號	<1	2	0.05	<5	ND	0.53	71.5	ND	198	298	0.41	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	後寮村斗苑路頂後段59巷8號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.52	82.4	ND	181	316	0.5	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	路平村路平路7之5號	<1	40	0.05	<5	ND	0.59	69.4	ND	197	320	0.47	8.1	合格
109.06.02	芳苑鄉	仁愛村斗苑路芳苑段168號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.52	69.1	ND	199	326	0.45	8	合格
109.06.02	芳苑鄉	芳港路王功段300號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.55	74.4	ND	202	286	0.43	8	合格
109.06.03	秀水鄉	民生街臨518號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	20.3	ND	157	242	0.52	7.8	合格
109.06.03	秀水鄉	埔崙村民生街785號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.12	14.6	ND	155	242	0.41	7.3	合格
109.06.03	秀水鄉	埔崙村彰水路2段243號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.2	33.5	ND	155	264	0.63	7.9	合格
109.06.03	秀水鄉	番花路一段91號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.16	34.5	ND	161	252	0.63	7.8	合格
109.06.03	秀水鄉	埔崙村三越街78號	<1	2	0.05	<5	ND	0.2	32.9	ND	163	260	0.54	7.9	合格
109.06.03	秀水鄉	埔崙村彰水路2段149號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.22	33.6	ND	155	242	0.5	8	合格
109.06.03	埔鹽鄉	彰水路2段218-2號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.1	27.8	ND	157	262	0.5	7.9	合格
109.06.03	埔鹽鄉	彰水路2段317號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.1	29.5	ND	159	284	0.52	7.9	合格
109.06.03	埔鹽鄉	光明路1段116號	<1	1	0.05	<5	ND	0.1	27.5	ND	157	272	0.53	7.9	合格
109.06.03	埔鹽鄉	彰水路2段350號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.07	25.7	ND	157	256	0.46	7.9	合格
109.06.03	埔鹽鄉	光明路1段65號	<1	90	0.1	<5	ND	0.09	27.5	ND	159	266	0.53	7.9	合格
109.06.03	埔鹽鄉	彰水路2段270號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.09	27.8	ND	161	260	0.52	7.9	合格
109.06.03	福興鄉	三汫村彰水路85號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.05	28.5	ND	171	282	0.52	7.9	合格
109.06.03	福興鄉	萬豐村彰水路1號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.09	24.7	ND	155	248	0.51	7.9	合格
109.06.03	福興鄉	福工路1-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	ND	36	ND	183	265	0.54	7.6	合格
109.06.03	福興鄉	番花路1段293號	<1	<1	0.05	<5	ND	0.06	37.6	ND	175	295	0.54	7.8	合格