

114年4月自來水水質檢測結果

日期	鄉鎮	地點	檢測項目及水質標準											檢測結果	
			大腸桿菌群 (CFU/100mL) 6	總菌落數 (CFU/mL) 100	濁度 (NTU) 2	色度(鉑鉬單位) 5	亞硝酸鹽氮(mg/L) 0.1	硝酸鹽氮(mg/L) 10	硫酸鹽(mg/L) 250	氨氮(mg/L) 0.1	總硬度 (mg/L) 300	總溶解固體量(mg/L) 500	自由有效餘氯(mg/L) 0.2-1.0		氫離子濃度指數 6-8.5
114.04.07	和美鎮	水源路750號	<1	1	0.15	<5	ND	0.14	67.1	ND	216	355	0.65	7.6	合格
114.04.07	和美鎮	和美鎮東發路159號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.57	50.8	ND	138	235	0.57	7.8	合格
114.04.07	和美鎮	彰美路三段118號	<1	10	0.25	<5	ND	0.39	50.9	ND	169	275	0.42	7.8	合格
114.04.07	彰化市	永安街327號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.7	57.8	ND	143	227	0.6	7.6	合格
114.04.07	彰化市	自強路226號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.69	58	ND	139	242	0.6	7.5	合格
114.04.07	彰化市	自強路354號	<1	<1	0.25	<5	ND	0.69	52.9	ND	135	228	0.57	7.5	合格
114.04.07	彰化市	金馬路一段415號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.66	54.6	ND	141	263	0.67	7.5	合格
114.04.07	彰化市	金馬路一段627-1號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.6	53.1	ND	139	255	0.61	7.6	合格
114.04.07	彰化市	長順街235巷9號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.77	62.5	ND	141	255	0.63	7.6	合格
114.04.07	彰化市	建國東路132號	<1	20	0.25	<5	ND	0.7	61.5	ND	138	263	0.62	7.6	合格
114.04.07	彰化市	建國東路178號	<1	2	0.2	<5	ND	0.69	56.8	ND	147	262	0.65	7.6	合格
114.04.07	彰化市	建國東路320號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.75	54.7	ND	145	256	0.68	7.5	合格
114.04.07	彰化市	彰南路一段220號	<1	<1	0.35	<5	ND	0.58	59.7	ND	147	264	0.65	7.7	合格
114.04.07	彰化市	彰南路一段418號	<1	1	0.35	<5	ND	0.6	55.3	ND	148	245	0.67	7.8	合格
114.04.07	彰化市	彰興路1段252號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.18	14.5	ND	75.7	272	0.63	8	合格
114.04.07	彰化市	福順街26號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.62	50.5	ND	141	258	0.64	7.5	合格
114.04.08	二水鄉	文昌路37號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.13	12.3	ND	72.5	196	0.48	6.9	合格
114.04.08	二水鄉	民生路21號	<1	<1	0.05	<5	ND	6.4	3.6	ND	72.5	208	0.49	6.8	合格
114.04.08	二水鄉	民生路228號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.33	2.2	ND	83.6	200	0.47	6.8	合格
114.04.08	二水鄉	光文路27號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.23	10.2	ND	76.6	215	0.48	6.7	合格
114.04.08	二水鄉	南通路2段405號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.37	ND	ND	71.5	193	0.47	6.8	合格
114.04.08	二水鄉	員集路2段530號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.8	ND	ND	72.9	205	0.5	6.8	合格
114.04.08	二水鄉	員集路2段748號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.83	ND	ND	71.9	195	0.47	6.8	合格
114.04.08	二水鄉	員集路3段391號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.79	6.6	ND	73.5	224	0.52	6.7	合格
114.04.08	二水鄉	員集路4段160號	<1	<1	0.1	<5	ND	5.97	ND	ND	70.5	198	0.51	6.9	合格
114.04.08	二水鄉	員集路4段209號	<1	<1	0.1	<5	ND	6.19	ND	ND	81.6	230	0.51	6.9	合格
114.04.08	社頭鄉	仁雅村民權路185-1號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.65	27.4	ND	140	262	0.48	7.2	合格
114.04.08	社頭鄉	水源路6號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.47	ND	ND	69.8	195	0.52	7.3	合格
114.04.08	社頭鄉	松竹村社石路959號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.5	ND	ND	73.7	198	0.45	7.4	合格
114.04.08	社頭鄉	松竹村清水岩路199巷18號	<1	<1	0.05	<5	ND	8.33	ND	ND	147	208	0.41	7.2	合格
114.04.08	社頭鄉	社頭村清水岩路420號	<1	<1	0.05	<5	ND	7.86	ND	ND	76.6	215	0.48	7.3	合格
114.04.08	社頭鄉	朝興村社石路712號	<1	<1	0.1	<5	ND	8.82	ND	ND	67.8	204	0.42	7.5	合格
114.04.09	員林市	大同路1段318號	<1	<1	0.05	<5	ND	5.16	ND	ND	88.2	192	0.55	6.9	合格
114.04.09	員林市	中山南路195號	<1	<1	0.1	<5	ND	1.45	3.5	ND	97.9	192	0.6	7.2	合格
114.04.09	員林市	北和街53巷38號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	8.1	ND	150	266	0.51	7.9	合格
114.04.09	員林市	至善街205號	<1	2	0.1	<5	ND	0.05	9.2	ND	152	265	0.59	7.8	合格
114.04.09	員林市	林森路332號	<1	<1	0.05	<5	ND	1.71	9	ND	98.9	217	0.6	7.2	合格
114.04.09	員林市	員大路1段216號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	15.9	ND	152	175	0.6	7.9	合格
114.04.09	員林市	員大路1段463號	<1	<1	0.2	<5	ND	0.05	15.9	ND	150	200	0.53	7.9	合格
114.04.09	員林市	員大路1段6-1號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	13.7	ND	156	205	0.56	7.9	合格
114.04.09	員林市	員鹿路198號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	24.5	ND	152	250	0.57	7.9	合格
114.04.09	員林市	莒光路281號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	21.8	ND	151	268	0.6	7.8	合格
114.04.09	員林市	莒光路49號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	16.8	ND	157	265	0.58	7.9	合格
114.04.09	員林市	莒光路560號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	22.6	ND	153	272	0.52	7.9	合格
114.04.09	員林市	復興路57號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	11.8	ND	152	212	0.52	7.9	合格
114.04.09	員林市	惠農路230號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.05	19.6	ND	154	200	0.51	7.9	合格
114.04.09	員林市	新生路563號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.04	22.7	ND	152	264	0.59	7.8	合格
114.04.09	員林市	靜修路74-21號	<1	<1	0.1	<5	ND	0.06	18.1	ND	152	198	0.6	7.8	合格