

115年1~6月自來水水源水質檢測結果

稽查日期	淨水場	水源水質抽驗項目及水質標準			檢測結果
		大腸桿菌群密度(CFU/100ml)	氨氮(mg/L)	化學需氧量(mg/L)	
		20000	1	25	
115.03.16	和美淨水場	2	0.17	<4.7	合格
115.03.16	彰化第三淨水場	<1	0.2	23.2	合格
115.03.16	大竹淨水場	<1	0.5	7.7	合格
115.03.16	烏溪河濱淨水場	<1	0.13	<4.7	合格
115.03.16	福田淨水場	4	0.02	<4.7	合格
115.03.16	嘉興淨水場	9	ND	4.8	合格
115.03.16	全興淨水場	<1	0.11	21.3	合格
115.03.16	線西淨水場	<1	0.19	<4.7	合格
115.03.17	鹿港淨水場	<1	0.13	7.5	合格
115.03.17	打鐵厝淨水場	<1	ND	11.2	合格
115.03.17	員林第二淨水場	<1	ND	9.2	合格
115.03.17	員林第一淨水場	2	ND	8.2	合格
115.03.17	員林第三淨水場	<1	0.03	13.3	合格
115.03.17	彰濱淨水場	<1	0.09	6.5	合格
115.03.18	溪湖第一淨水場	<1	0.14	6.5	合格
115.03.18	溪湖第二淨水場	<1	0.04	5.5	合格
115.03.18	福興淨水場	2	0.03	5.5	合格
115.05.11	埔心淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.05.11	永靖淨水場	13	ND	<4.7	合格
115.05.11	北斗淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.05.11	下壩淨水場	14	ND	<4.7	合格
115.05.11	埤頭淨水場	5	ND	7.3	合格
115.05.11	二林淨水場	2	0.19	<4.7	合格
115.05.11	芳苑淨水場	<1	0.22	<4.7	合格
115.05.12	花壇淨水場	<1	0.36	<4.7	合格
115.05.12	大葉淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.05.12	大村淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.05.12	大村第二淨水場	2	0.11	<4.7	合格
115.05.12	社頭淨水場	16	ND	<4.7	合格
115.05.12	清水岩淨水場	<1	0.03	<4.7	合格
115.05.12	田中淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.05.12	大丘園淨水場	4	ND	<4.7	合格
115.05.12	倡和淨水場	<1	ND	<4.7	合格
115.06.30	福田淨水場	2	ND	<4.7	合格
115.06.30	嘉興淨水場	<1	ND	<4.7	合格